

ZADAVATEL:

Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace
Sídlem: Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice
IČ: 62073109

Název zakázky: „Rekonstrukce kotelny a otopné soustavy Gymnázia Boskovice“

V Boskovicích dne 13. června 2024

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, která je zadávána v souladu s ust. § 31 zákona, na kterou se nevztahuje povinnost provést výběrové řízení dle zákona, s názvem „Rekonstrukce kotelny a otopné soustavy Gymnázia Boskovice“, zadavatel obdržel dotazy, na které odpovídá takto:

Dotaz:

Dveře do kotelny mají být nahrazeny novými s požární odolností EI 120. PBŘ dle technické zprávy není řešeno. Je běžné, že se kotelny osazují dveřmi s požární odolností do EI 90. Mohou mít nové dveře tyto parametry?

Odpověď:

Ano, mohou být použity dveře s požární odolností do EI 90 DP1 SC.

.....
Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností