



* POKUD BUDE NĚJAKÝM ZPŮSOBEM STAVEBNÍMI PRACEMI ZASAHOVÁNO DO STÁVAJÍCÍCH ZDÍ V MÍSTECH, KDE JE ULOŽENO STÁVAJÍCÍ VEDENÍ JE DOPORUČENO PŘÍVODNÍ VEDENÍ PRO ROZVÁDĚČE +R8 a +R9 NOVĚ REALIZOVAT KABELOVÝM VEDENÍM CYKY-J 5x10

Název rozvaděče: +R8	Název zakázky: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY CENTRUM SLUŽEB PRO SENIORY KYJOV	vypracoval:	Horváth J.	list:	10
		kontrola:	Horváth J.	listů	26