



LEGENDA SLABOPROUD:

- SAT Anténní zásuvka koaxiální terminační
- DAT Zásuvka datová RJ45 cat.5

LEGENDA PRVKŮ:

- Z230 Zásuvka jednonásobná, Zásuvka dvounásobná
- Z400 Zásuvka třífázová, pětipólová
- ST Stoupací vedení
- NO Osvětlení nouzové
- S Vývod světelný stropní / nástěnný / Orientační svítidlo ve zdi cca 40 cm nad podlahou
- PIR Přítomnostní detektor (pohyb + intenzita) (pro osvětlení, není součástí EZS)
- INV Sestava poplachového zařízení WC invalida (napájecí zdroj se sirénou, havarijní a resetovací tlačítko)
- GND Ochranné pospojování neživých částí
- BP Bezpotenciální tlačítko
- TL Tlačítko žaluziové
- V1 Vypínač jednoduchý, řazení 1 montáž do instalační krabice
- V5 Vypínač střídavý, řazení 5 montáž do instalační krabice
- V6 Vypínač schodišťový, řazení 6 nebo 6+6 montáž do instalační krabice
- V7 Vypínač křížový, řazení 6 montáž do instalační krabice
- ACxx Obecný vývod jednofázový
- AC3xx Obecný vývod třífázový
- +Rxx Rozvaděč elektro
- KTx Hlavní kabelová trasa na stěně např.: ve svazkovém držáku (např. příchytky OBO Bettermann 2031 M15 FS)

Elektroinstalace v koupelnách bude provedena dle požadavků ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

Všechny požadavky vztahující se na volnou pokládku kabelových vedení a provedení kabelových tras jsou uvedeny v dokumentu arch. č. 240002.1 - Technická zpráva

Každý průstup požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněn podle požadavků vyhláškou odkazovaných českých technických norem, a musí být zřetelně označen štítkem obsahujícím informace o: požární odolnosti, druhu nebo typu upěvňovacího systému, firmě, adrese a jménu zhotovitele, označení výrobce systému.

POZNÁMKA: Projekt PBR nebyl předložen! Přívodový systém sestra/pacient je řešen pouze pro nové sociální místnosti (v ostatních částech budovy zůstává stávající).

HLAVNÍ ING. PROJEKTU		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Miloslav Čech		Ing. Miloslav Čech		Ing. Jakub Horváth	
OBJEDNATEL CENTRUM SLUŽEB PRO SENIORY STRÁŽOVSKÁ 1095/1, 697 01 KYJOV		PROFESE		ELEKTRO - SILNOPROUD	
		STUPEŇ		DPS	
		DATUM		12/2023	
INVESTOR CENTRUM SLUŽEB PRO SENIORY STRÁŽOVSKÁ 1095/1, 697 01 KYJOV		Č. ZAKÁZKY		008	
		MĚŘÍTKO		---	
		FORMÁT		A3.1	
		ŘAZENÍ 499/2006		D. 1. 4.	
ZAKÁZKA STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY		DCC KÓD		& ELH	
		FUNKČNÍ ASPEKT		= W 1.2	
		UMÍSTĚNÍ		++	
OBSAH VÝKRESU ELEKTROINSTALACE 1. NP		DALŠÍ ASPEKTY		#	
		ČÍSLO VÝKRESU		240008.5	