



* POKUD BUDE NĚJAKÝM ZPŮSOBEM STAVEBNÍMI PRACEMI ZASAHOVÁNO DO STÁVAJÍCÍCH ZDI V MÍSTECH, KDE JE ULOŽENO STÁVAJÍCÍ VEDENÍ JE DOPORUČENO PŘÍVODNÍ VEDENÍ PRO ROZVADĚČE +R8 a +R9 NOVĚ REALIZOVAT KABELOVÝM VEDENÍM CYKY-J 5x10

Název rozvaděče:

+R9

Název zakázky:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY CENTRUM SLUŽEB PRO SENIORY KYJOV

vypracoval:

Horváth J.

list:

19

kontrola:

Horváth J.

listů

26