

Legenda:

- Rozvaděč ESIL
- Volný vývod 400V ukončený svorkovnicí
- Volný vývod 230V ukončený svorkovnicí
- Zásuvka 230V, 16A
- Zásuvka do vlnka 230V, 16A zapuštěná
- Zásuvka 400V, 16A, 5pólů, zapuštěná
- Spínač do vlnka řazení 5 zapuštěný
- Doplňkové pospojování CYA 4mm²
- Tlačítko Total stop
- Napojení požárního ventilátoru
- Napojení požární klapky se servopohonem
- Sdružená trasa
- Prostup kabelu do 1NP
- Stoupačka
- stávající přívody z EB1 do RNZ1 a RVZT1
- nový přívod z EB1 do RMS11
- stávající přívody z RMS11 do RMS01
- nový přívod z EB1 do RMS11
- stávající přívody z RMS11 do RMS01
- CYKY-J 3x1,5
- CYKY-J 3x2,5
- CYKY-J 5x2,5
- CYKY-J 5x6
- kabel s funkční schopností při požáru P60-R 3x1,5
- kabel s funkční schopností při požáru P60-R 4x1,5
- kabel s funkční schopností při požáru P60-R 5x2,5

Symbol	Počet	Popis svítidla	Osazení
B	15	LMD DO-150205-PM LED IP43 vestavné svítidlo do M600	1xled_ip 33 W

NEMOCNICE BŘECLAV

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY


Objednatel:
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Autorizační razítko:

Schema:



Akce: **Nemocnice Břeclav -
stravovací provoz**

Zpracovatel části:	EBM TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Haškova 17, 638 00 Brno tel.: +420 532 291 100 www.ebmbno.cz	Zodpovědný projektant Martin Synek	Vypracoval Jiří Kostov Martin Synek	Pare:
--------------------	--	---------------------------------------	---	-------

Objekt (SO):	SO 01 - Stavební úpravy stravovacího provozu	Datum:	ČERVEN 2020
Část PD:	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Zakázkové číslo:	DSP/DPS-01-2020
Příloha:	Provizorní výdej stravy elektroinstalace	Formát:	4 x A4
		Stupeň:	DPS
		Číslo přílohy:	D.1.6-08