

PAVILON O  
ZÁSBOVA(

ÚSTŘEDNA

ODLUČOVAČ TUKŮ

ŽB DN 2100 mm, kapacita 1300 l/der

TUKOVÁ KANALIZACE

PVC KG DN 150 mm SN8, dl. 8,0 m

Napojení do stáv. šachty DN 1000 mm  
oprava dna, stěn, nové stupadla

PAVILON N


KUCHYNĚ

4456



- LEGENDA :
- NAVRŽENÁ TUKOVÁ KANALIZACE
  - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
  - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
  - PODZEMNÍ KABELY ELEKTRO, VO
  - VODOVOD
  - SDĚLOVACÍ KABELY

UPOZORNĚNÍ :

- PRŮBĚH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN POUZE INFORMATIVNĚ.
- PRO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY VŠECH SÍTÍ JE NUTNÉ POŽADAT SPRÁVCE IS O JEJICH ZÁKRESY A VYTČENÍ.



BŘECLAV

NEMOCNICE BŘECLAV			DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno		Autorizační razítko:		Schema:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz					
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA					
Akce: <b>Nemocnice Břeclav - stravovací provoz</b>					
Zpracovatel částí: <b>MK PRŮFI</b> Hradec Králové s.r.o. Adresa pobočky v Hradci Králové: Bráunova 100/25, 500 06 HK DIČ: CZ28003019 tel.: 604 340 831		Zodpovědný projektant Petr Studený, DIS.		Vypracoval Petr Studený, DIS.	
Objekt (IO): IO 01 - Odlučovač tuku					
Část PD: Odlučovač tuku					
Příloha:					
Situace - navržený stav					
Datum: ČERVEN 2020		Číslo přílohy: <b>D.2-2.2</b>			
Zakázkové číslo: DPS/DPS-01-2020		1:200			
Formát: 2xA4					
Stupeň: DPS					