



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Ing. Andrea Obručová Čuperová  
Andrea Obručová Čuperová  
Malhostovická 344  
344 Drásov

Znojmo, 08.08.2023

**EG.D, a.s.**

Správa sítě střed  
Rooseveltova 3628/8a  
669 02 Znojmo  
www.egd.cz

Pavel Sova  
T +420-51536-4758  
pavel.sova@egd.cz

Naše značka  
P6546-27097926

**Souhlas s činností a stavbou v blízkosti zařízení distribuční soustavy  
(elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.**

Název stavby: FVE Středisko volného času Ivančice – 99,00 kWp

Místo stavby: KÚ Ivančice (655724), žadatelem vyznačené zájmové  
území

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání  
stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

Na základě předložené projektové dokumentace **udělujeme souhlas**  
s provedením výše uvedené akce v blízkosti zařízení distribuční soustavy,  
který se vztahuje k Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy  
č. 26260340, s platností do 01.08.2025, při splnění následujících podmínek.

Dotčené kabelové elektrické vedení je provozováno ve veřejném zájmu  
a chráněno zákonem. Při provádění stavebních prací a následně při užívání  
hotové stavby je proto nutné zabezpečit, aby nedošlo k jeho poškození ani  
k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu zejména tím, že zajistíte:

1. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění  
kabelového elektrického vedení.
2. Provádění stavebních prací v blízkosti kabelového elektrického vedení  
přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem  
a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností  
všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a  
ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006  
Sb., Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
Z tohoto důvodu je nutné:

Sídlo společnosti:  
Lidická 1873/36  
Černá Pole  
602 00 Brno  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddílu B, vložce 8477  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400

- a) Provádět výkopové práce v blízkosti kabelového vedení NN tak, aby nedošlo k narušení a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.
- b) Dodržovat platná ustanovení norem, stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6.
3. Výsledná stavba bude splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob.
4. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

## **Kontakty správců zařízení:**

Správce VN, NN, Petr Kohout, tel.: 51536-4747, mail: petr.kohout@egd.cz

**Ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.**

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

 **eg·d**  
EG.D, a.s.  
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001