

Quality Group s.r.o.  
Kateřina Chmelařová  
Příkop 843/4  
60200 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

HODONÍN

2/TR/2023/20233288

Ing.Trávníčková, ☎ 518 305 954  
travnickova@vak-hod.cz

25.09.2023

### Kyjov-CTIV Kyjov odstranění staveb-p.č. 1011/5

Investor: Quality Group s.r.o., Brno

Projektant: Ing. Dan Lukašík Brno

Popis stavby: Demolice objektů „Centrum technického a inovativního vzdělávání v Kyjově“ stavebníka Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno v KÚ Kyjov p. č. st.2971, 2427/4, st.1011/5 v KÚ Nětčice u Kyjova st.121.

Jedná se o bourání stávajících budov

- SO.107.01 Elektrodlina
- SO.107.02 Kompresorovna
- SO.107.03 Garáže
- SO.107.04 Kůlna
- SO.107.05 Přístřešek
- SO.107.06 Zděný objekt

Objekty jsou napojeny na areálový rozvod vody a kanalizace.


### **Stanovisko k: Demolice - Ohlášení odstranění stavby**

Proti demolici objektů nemáme námitek. Při provádění demoličních a výkopových prací požadujeme respektovat následující připomínky a požadavky:

1. Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací **provoz Kyjov - Ing. Jan Vybíral, ☎ 518 612 407**, k vytyčení stávajícího vodovodu, vodovodních přípojek a kanalizace v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytyčení sítí pořizuje stavebník na své náklady - dle platného ceníku.
2. Při demoličních pracích musí být tyto sítě zajištěny tak, aby nedošlo k poškození ani k ovlivnění statiky potrubí.

3. Objekty musí být před zahájením demoličních prací odpojeny od areálových rozvodů vody a kanalizace. Zaslepení musí být provedeno až v místě napojení na funkční areálové rozvody. Tyto zůstanou ponechány pro nebourané objekty v areálu nebo nové objekty.
4. **Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení.** Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 ke dni 01.01.1994, jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle GDPR, že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem vyhotovení tohoto stanoviska.

**Vodovody a kanalizace  
Hodonín, a.s.**  
Purkyňova 2933/2  
695 11 Hodonín  
  
Ing. Jana Trávníčková  
Referent VHR