

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 1

Název veřejné zakázky :	Rekonstrukce rozvodů ÚT ve velké tělocvičně
Zadavatel :	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	60680377
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zakázka malého rozsahu

Zadavatel předmětné veřejné zakázky obdržel dotaz následujícího znění:

- 1) [„Rozvody potrubí se mají zasekat, nebo půjdou v objímkách po zdi?](#)
- 2) [Na jaký teplotní spád chcete navrhnout tělesa a rozvody?](#)
- 3) [Co patří pod severní a co pod jižní větev topení?„](#)

Odpověď zadavatele:

Ad1) V I.PP a v tělocvičně budou rozvody vedeny po povrchu konstrukcí; v prostoru tělocvičny budou ochráněny proti poškození nárazem míče (např. dřevěným obkladem). V prostoru šaten, sociálních zařízení a přílehlých chodbách budou rozvody osazeny do zdiva pod omítku.

Ad2) Pro výpočtovou hodnotu tepelné ztráty objektu, stanovenou pro venkovní výpočtovou teplotu mínus 12°C, uvažujte teplotní spád 80/60°C. Při vyšších venkovních teplotách bude teplota topné vody řízena ekvitermně systémem měření a regulace.

Ad3) Severní větev – při obvodové stěně tělocvičny s okny do nádvoří areálu (viz např. výkr.č. 07 ze zadávací dokumentace).

Jižní větev – při obvodové stěně prostor zázemí tělocvičny, ozn. v půdorysech objektu jako místn. Gymnastika, Nářadovna, Sklad.

Konkrétní rozhraní mezi jednotlivými sekcemi topných okruhů vyplýne z návrhu projekčního řešení.

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele

