



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 97321/2024

Sp. zn.: S – JMK 36157/2024 OINV

Vyřizuje: Mgr. Yveta Rumlová

Telefon: + 420 541 658 895

Počet listů: 2

Počet příloh/listů: 1/excel

Datum: 02. 07. 2024

Profil zadavatele

Vysvětlení zadávací dokumentace II

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČ: 708 88 337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce střechy na budově JIC -INTECH 2**
Režim a druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon**“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručené dne 27. 06. 2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku.

Dotaz č. 1/II:

„Z PD je zřejmé, že vodorovná plocha střechy je 613 m². Násyp z kameniva je 60 - 100 mm. To by znamenalo, že průměrně by na střeše bylo 80 mm, tzn. že by výměra byla 613 x 0,08 = 49,04 m³. Ve výkazu výměr je ale odstranění násypů 413,88 m³. Prosím o upřesnění množství.“

Odpověď č. 1/II:

Jedná se o chybný výpočet.

V souladu s tímto upřesňujeme množství odstranění násypů na střechách – prané kamenivo: 41,39 m³“.

Opravený Slepý stavební rozpočet je přílohou tohoto vysvětlení.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

Příloha dle textu