



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA POVRCHŮ			POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
01	KANCELÁŘ	4,84	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	KAZETOVÝ SDK PODHLED	KER. OBKLAD V. 2m
02	CHODBA	4,79	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	KAZETOVÝ SDK PODHLED	
03	PRACOVNA SESTER	14,85	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	KAZETOVÝ SDK PODHLED	
04	WC PERSONÁL	3,77	KER. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	KAZETOVÝ SDK PODHLED	
05	REHABILITACE	54,65	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	KAZETOVÝ SDK PODHLED	

SVÍTIDLA

D	VESTAVNÉ, LED 24W, 596x596x12, IP 40
E	PŘÍSAZNÉ, LED 24W, ø330x55, IP 65
F	NÁSTĚNNÉ, LED 11W, NAD UMYVADLO, DL. 60cm, IP 23
N1	NOUZOVÉ, LED, NÁSTĚNNÉ, AUTOTEST, 245x115x45, IP 20

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

R1 STÁVAJÍCÍ SI ROZVADĚČ
VYPÍNAČ, ŘAZENÍ 1/5/6/7, 10 AX, 250 V

POZNÁMKA:

- ROZVODY ULOŽENY POD OMÍTKOU A NAD PODHLEDY STROPŮ
- VÝŠKA UMÍSTĚNÍ VYPINAČŮ: +1,2m
- VYPINAČE SDRUŽOVAT DO 2-RÁMEČKŮ A DO 3-RÁMEČKŮ
- DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ ROZVADEČE R1 - VIZ. 1. PÓL. SCHEMA

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V
 DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S
 STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
 NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 DOPLNĚNÁ: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
 DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
 PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: AB5

SI A SLP ELEKTROINSTALACE

Zodpovědný projektant:	Vypracoval :	UNIPROJEKT s.r.o Dvořáčkova 66 666 01 Tišnov tel/fax: 549 410 367 E-mail: mail@uniprojekt.cz http://www.uniprojekt.cz	
Ing. Žák	Ing. Florian		
Obec : Tišnov	Kraj : Jihomoravský	Číslo zakázky:	23032
Investor : Nemocnice Tišnov, příř. organizace, Purkyňova 279, 666 01 Tišnov		Stupeň projektu:	DPS
Akce MODERNIZACE 2.NP A 3.NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o. Katastrální území Tišnov (767379)		Datum :	09/2023
		Měřítko :	1:50
		Formát :	3x A4
Stavební část :		Číslo výkresu. :	
PŮDORYS 3NP TĚLOCVIČNA - UMĚLÉ OSVĚTLENÍ		E 05	