

Dotaz č.1 : Dobrý den, bylo by prosím možné nahrát jednotlivé specifikace místností (účel) pro správné zaklasifikování pro výpočet osvětlení dle platných norem. Abych byl konkrétnější, tak se jedná zejména tedy ve sklepech. Má další otázka se týká toho, zda-li se požaduje výměna osvětlení ve všech místnostech uvedených v nahraném půdorysu.

Odpověď zadavatele na dotaz č.1: Specifikace jednotlivých místností je uvedena ve výkazu výměr, např. učebna, kabinet atd. jsou považovány za učebny, chodba, schodiště, sklad atd. Co se týče sklepů, jedná se o sklepní místnosti a s výjimkou dílny u kotelny jsou všechny využívány jako sklad. Výměna svítidel se týká všech sklepních místností. Vzhledem k vlivům prostředí jsou navržena svítidla v krytí IP65 a dále dle obecné specifikace v krycím listu, tedy český výrobce s historií, servisovatelnost a dostupnost ND i po skončení záruky, atd.

Dotaz č.2: je možné použít jiná svítidla, než-li jsou přesně typově uvedeny ve výběrovém řízení v části světelně technický výpočet? Respektive je možné nabídnout jiná svítidla s nižším příkonem splňující požadovaný počet lumenů a vyhovující svými parametry pro instalaci v místnostech učeben a ostatních školních prostor, tedy splňující například UGR, podání barev atd. pro dané místnosti dle příslušného bodu platné normy ČSN EN 12464-1?

Odpověď zadavatele na dotaz č.2: Uchazeč není nijak zavázán dodržet navržené typy svítidel za předpokladu, že splní požadavky uvedené v zadání výběrového řízení a platné požadavky ČSN. Namátkou zopakují obecné požadavky, český výrobce s historií, garance dostupnosti ND a servisovatelnosti i po skončení záruky, zpracování vlastního výpočtu osvětlení včetně zohlednění poklesu výkonu svítidla vlivem stárí, který bude doložen do výběrového řízení včetně technických listů svítidel, dodržení krytí svítidel ve sklepních místnostech, dodržení požadavku na osvětlení klenutých chodeb svítidly typu "Penda" s LED modulem, atd.