
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

REALIZACE PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE, OPLOCENÍ A VJEZDOVÉ BRÁNY – OŘECHOVSKÁ, II. ETAPA

Zadavatel obdržel k nadepsané veřejné zakázce dne 09. 7. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel níže uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace včetně úplného znění žádosti.

Dotaz č.1:

Text dotazu:

ve výkresu č. SO 01.2 - 06 je výška nádrže RTN2 237,84 mm, výška poklopu RŠ2 je 249,41 mm (poklop D2 nová je 249,46 mm). Z tohoto by vyplývalo, že krytí retence je přes 11 metrů. Prosíme o opravu výkresů a uvedení krytí na RN, také prosíme o zatížení povrchu nad RN (pojízdný povrch, pochozí trávník, atd.)

Vysvětlení č.1:

Upravené výškové kóty, kdy poklopy šachet budou provedeny cca do původního terénu – tj. cca 239,41 mm jsou v příloze č. 1 tohoto vysvětlení.

K únosnosti povrchů jsou uvedeny jednotlivé skladby v řezech u retencí. Únosnost povrchu je vždy na 40t.

Zadavatel mění v souvislosti s tímto vysvětlením lhůtu pro podání nabídek:

XII. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **24.07.2024 do 09:00 hod.**

V Brně

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha č. 1 - Výkres SO 01.2