



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	MÍSTNOST	OZN.	MÍSTNOST
x01	SCHODIŠTĚ - PŘEDPROSTOR	x24	POKOU
x01a	SCHODIŠTĚ	x25	PŘEDSÍŇ
x02	SCHODIŠTĚ - PŘEDPROSTOR	x26	PŘEDSÍŇ - HYG. BUŇKY
x02a	SCHODIŠTĚ	x26a	SPRCHA
x03a	VÝTAH	x26b	WC
x03b	VÝTAH	x27	POKOU
x03c	VÝTAH	x28	POKOU
x04a	CHODBA	x29	PŘEDSÍŇ
x04b	CHODBA	x30	PŘEDSÍŇ - HYG. BUŇKY
x05	PŘEDSÍŇ	x30a	WC
x06	PŘEDSÍŇ - HYG. BUŇKY	x30b	SPRCHA
x06a	SPRCHA	x31	POKOU
x06b	WC	x32	POKOU
x07	POKOU	x33	PŘEDSÍŇ
x08	POKOU	x34	PŘEDSÍŇ - HYG. BUŇKY
x09	PŘEDSÍŇ - HYG. BUŇKY	x35	POKOU
x10a	SPRCHA	x36	POKOU
x10b	WC	x37	PŘEDSÍŇ
x11	POKOU	x38	PŘEDSÍŇ - HYG. BUŇKY
x12	POKOU	x38a	HYG. ZAŘÍZENÍ
x13	PŘEDSÍŇ	x38b	WC
x14	PŘEDSÍŇ - HYG. BUŇKY	x39	POKOU
x14a	SPRCHA	x40	POKOU
x14b	WC	x41	ZÁDVEŘÍ
x15	POKOU	x42	TECH. MÍSTNOSTI
x16	POKOU	x43	KUCHYNĚ
x17	PŘEDSÍŇ	x44	PŘEDSÍŇ
x18	PŘEDSÍŇ - HYG. BUŇKY	x45	PŘEDSÍŇ - HYG. BUŇKY
x18a	SPRCHA	x45a	WC
x18b	WC	x45b	SPRCHA
x19	POKOU	x46	POKOU
x20	POKOU	x47	POKOU
x21	PŘEDSÍŇ - HYG. BUŇKY	x48	ZÁDVEŘÍ
x22a	SPRCHA	x49	BALKONY
x22b	WC	x50	LODŽIE
x23	POKOU		

REVIZE 10/2023

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLNĚKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁŇAČI

Změno		PRONEDL		DATUM		PODPIS	
VED. PROJEKTANT		Ing. Jiří Sklenář					
ZODP.PROJEKTANT		Radek Kubíček					
VYPRACOVAL		Radek Kubíček					
MÍSTO STAVBY		Brno – Komárov					
INVESTOR		DMAŽŠS Brno					
Název stavby:		DOMOV MLÁDEŽE A ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ BRNO		Počet A4		3	
REKONSTRUKCE ELEKTRO				Datum		01/2017	
Část:				Stupeň		DSPS	
1. Zařízení siln proudé elektrotechniky				Zdk. číslo		E-2789	
OBSAH		Půdorys TNP		Měřítko		č. výkresu	
				1 : 100		12	

Poznámka:  
Kabelové trasy na únikových cestách - v hlavní chodbě x04a, x04b a předprostorech schodišť x01 a x02 budou obloženy SDK s požární odolností 60 min.

Svislé kabelové trasy ve schodištích budou obloženy SDK s požární odolností 60 min.