



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno



KUJMXOQ4M10Z

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.:

JMK 105212/2024

Sp. zn.:

S – JMK 90956/2024 OINV

Profil zadavatele

Vyřizuje:

Mgr. Yveta Rumlová

Telefon:

+ 420 541 658 895

Počet listů:

6

Počet příloh:

3

Datum:

18. 07. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace II

I. Informace o zadavateli

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlem:

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Centrum technického a inovativního vzdělávání ve městě Kyjově

Režim a druh veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon**“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenu dne 15. 07. 2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku.

Dotaz č. II/1:

1. SO 106 D.203 – Žádáme zadavatele o upřesnění specifikace opěrné stěny. Ve výkazu výměr je uvedena položka:

11	311423122R00	Vicestvité zdívo z betonových bloků nosné zdívo tloušťky 300 mm, tloušťka izolace 100 mm,	m2	18,57600
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,		
		13,22*0,4+8*0,4+6,32*0,4+6*0,6+6,6*0,6		18,57600

Podle výkresu opěrných stěn by se ale mělo jednat o:

POPIS VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ

Betonové bednicí tvarovky se štipaným jednostranným povrchem rozm. 300/190/450 mm – nad terénem.

Ztracené bednění rozm. 300/250/500 mm – pod terénem.

Asfaltový penetrační nátěr na zadní stěně opěrné stěny, vytažení dle řezu.

SBS asfaltový pás, vložka skleněná tkanina, tl. 4 mm na zadní stěně opěrné stěny, vytažení dle řezu.

Opěrná stěna bude ukončena betonovou zákrtytovou deskou rozm. 400/500/60 mm.

V místech dilatací bude osazen těsnicí PVC profil + trvale pružný tmel (dilatace max po 8m).

Odpověď č. II/1:

Platí PD, výkaz výměr byl upraven, původní položka č. 11 byla nově nahrazena položkami č. 10, 12, 16, doplněna byla položka č. 14 pro dilatace.

Dotaz č. II/2:

2. SO 106 D.203 - Ve výkazu výměr je uvedena položka položka 29 Vodorovné dopravní značení:

29	50001	Vodorovné značení	soub	1,00000
----	-------	-------------------	------	---------

Podle technické zprávy a výkresové dokumentace se jedná o provedení dvoubarevné zámkové dlažby, nebylo by tedy vhodné tuto položku do výkazu výměr zahrnout jako položení barevné zámkové dlažby v jednotkách m2? Dále se v technické zprávě uvádí že:

Dlažba bude vždy položena kolmo na směr jízdy / chůze.

Vzhledem k množství změn směru při pohybu na parkovišti i pohybu po obloucích žádáme o vysvětlení/doplnění informace kde všude je opravdu uvažováno se změnou směru pokládky dlažby.

Odpověď č. II/2:

Původní položka č. 29 – **nyní položka č. 31** – byla upřesněna – jedná se o vodorovné značení stání pro invalidy.

Do VV byla doplněna položka č. 34 pro svislé dopravní značení stání pro invalidy.

Původní položka č. 35 – **nyní položka č. 37** – opravena specifikace zámkové dlažby.

Původní položka č. 36 byla rozdělena na dvě samostatné položky – **nyní položka č. 38 a položka č. 39** a byla rovněž upřesněna specifikace zámkové dlažby včetně barevnosti, tak aby odpovídala PD.

Kolmost dlažby je zohledněna vzhledem ke směru parkovacích stání a jejich vodorovnému dopravnímu značení, které je tvořeno změnou barevnosti dlažby.

Dotaz č. II/3:

Prosíme o doplnění zadávací dokumentace o specifikace záchytného systému. Děkujeme.

Odpověď č. II/3:

Záchytný systém bude tvořen z nerezových kotvících bodů pro ploché střechy s konstrukcí z betonu. Rozměr základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace do předvrtaného otvoru v betonu pomocí rozpěrných mechanických kotev. Určeno pro betony třídy C20/25 a vyšší. Kotvící body budou s permanentním nerezovým lanem tl. 8 mm.

Střecha 3.01

Délka lana	79,57 m
Počet kotev	22 ks
Délka kotev	800 mm

Střecha 3.02

Délka lana	49,5 m
Počet kotev	11 ks
Délka kotev	800 mm

Dotaz č. II/4:

4. SO 101 – Žádáme o upřesnění specifikace čedičové dlažby (tvar a rozměry dlaždic) a sdělení kde bude tato dlažba položena (není uvedeno nikde v půdorysech ani výpisu podlah nebo výrobků objektu SO 101).

66	771249111R00	Kladení dlažby čedičové řezání dlaždic diamantovým kotoučem tloušťky 22 mm	m	2,30000
----	--------------	--	---	---------

Odpověď č. II/4:

Položka č. 66 byla z VV odstraněna, děkujeme za upozornění.

Dotaz č. II/5:

5. SO 101 – Žádáme zadavatele o upřesnění specifikace keramické dlažby použité pro obklad stěn (v jednotlivých částech dokumentace jsou uvedeny protichůdné informace)

Výkaz výměr:

148	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených	m2	63,32400
		(2,35+2,75)*0,6		3,06000
		(1,72+2,1)*2*2-1,6		13,68000
		(1,745+2,02+1,8+2,02+0,25+0,9+2,3)*2*2-1,4*5		37,14000
		(1,691+1,02)*2*2-1,4		9,44400

Půdorys:

POZNÁMKY:

----- Keramický obklad na lepidlo C1/T, výška keramického obkladu viz půdorysy, rozměr a barva dle požadavků investora

  Prostupy VZT - viz projekt VZT

OBEZNĚ:

- Keramické obklady budou provedeny z keramické dlažby 150/150 mm

a dlažbu podlah (v jednotlivých částech dokumentace jsou uvedeny protichůdné informace)

Výkaz výměr:

142	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých,	m2	31,66000
		j12+f23 :		
		sp2 : 2,99+3,35+9,27+1,83+5,26+3,21		25,91000
		sp4 : 5,75		5,75000

Standardy materiálů:

J 12	Keramická dlažba R9 vnitřní 100/100	Rektifikovaný, povrch dle výběru investora (matný, strukturovaný), vzhled dle výběru investora (jednobarevný, se vzorem). Keramické výsoce slinuté neglazované mazuzvzdorné obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí menší nebo rovnající se 0,5 %. Protiskluznost podlah dle vyhl. 268/2009 Sb., ČSN 74 4505, ČSN 73 4130, ČSN EN 72 5191, DIN 51 130 a DIN 51 097
------	-------------------------------------	---

Odpověď č. II/5:

Platí VV, v našich standardech upravujeme.

Dotaz č. II/6:

- SO 102 – Žádáme zadavatele o upřesnění specifikace keramické dlažby použité pro obklad stěn (v jednotlivých částech dokumentace jsou uvedeny protichůdné informace)

Výkaz výměr:

270	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených	m2	381,54300
-----	--------------	---	----	-----------

Půdorys:

POZN.

OBEZNĚ:

- Keramické obklady budou provedeny z velkoformátové keramické dlažby 200/200 mm

a dlažbu podlah (v jednotlivých částech dokumentace jsou uvedeny protichůdné informace)

Výkaz výměr:

263	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých,	m2	547,96000
		J47+F20 :		
		sp1 : 6,63+5,05+1,79+2+3,64+1,74		20,85000
		sp1a : 7,54+5,99+12,58+3,1+3,35+3,22+3,65		39,43000
		sp2 : 6,21+5,65+2,13+27,63+54,2		95,82000
		sp2a : 22,19+51,49		73,68000
		sp4 : 1,89+2,05+4,32+5,75+2,39+11,96+7,33+1,58+1,44+1,45+1,46		41,62000
		sp5 : 11,05+19,02+11,42+22,68+8,28+141,27+20,23+6,68+28,89+7,04		276,56000

Standards materiálů:

J 47	Keramická dlažba vnitřní 200/200	Rektifikovaný, povrch dle výběru investora (matný, strukturovaný), vzhled dle výběru investora (jednobarevný, se vzorem). Keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi nízkou nasákovostí menší nebo rovnající se 0,5 %. Protiskluznost polah dle vyhl. 268/2009 Sb., ČSN T4 4505, ČSN T3 4130, ČSN EN 72 5191, DIN 51 130 a DIN 51 097
------	----------------------------------	--

Odpověď č. II/6:

Platí VV, v našich standardech upravujeme.

Dotaz č. II/7:

7. SO 103 – Žádáme zadavatele o upřesnění specifikace keramické dlažby použité pro dlažbu podlah (v jednotlivých částech dokumentace jsou uvedeny protichůdné informace)

Výkaz výměr:

195	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých,	m2	287,41000
		j49+f20 :		
		sp1 : 2,56+9,81+1,22+5,7+13,69+2,47+5,15+2,42+2,52		45,54000
		sp3 : 3,38+2,21+1,68+2,69+1,35		11,31000
		sp4 : 21,31+16,55+19,97+14,21+12,07+18,54+11,53+2,09+11,53+2,09+17,33+11,28+36,7+1,07		196,27000
		sp16 : 10,94+8,98+14,37		34,29000

Standards materiálů:

J 49	Dlažba vnitřní 200/200	protiskluzné vlastnosti minimálně R=9 podle legendy místnosti
------	------------------------	---

Odpověď č. II/7:

Platí VV, v našich standardech upravujeme.

Dotaz č. II/8:

8. SO 104 – Žádáme zadavatele o upřesnění specifikace keramické dlažby použité pro dlažbu podlah (v jednotlivých částech dokumentace jsou uvedeny protichůdné informace)

Výkaz výměr:

205	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých,	m2	74,16000
		j20+f20 :		
		sp2a : 1,98+28,34+3,59+3,7+3,79+1,69+1,88+1,72+15,57		62,26000
		sp2b : 1,6		1,60000
		sp4 : 10,3		10,30000

Standards materiálů:

J 12	Keramická dlažba vnitřní 150/150	Rektifikovaný, povrch dle výběru investora (matný, strukturovaný), vzhled dle výběru investora (jednobarevný, se vzorem). Keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi nízkou nasákovostí menší nebo rovnající se 0,5 %. Protiskluznost polah dle vyhl. 268/2009 Sb., ČSN T4 4505, ČSN T3 4130, ČSN EN 72 5191, DIN 51 130 a DIN 51 097
------	----------------------------------	--

Odpověď č. II/8:

Platí VV, v našich standardech upravujeme.

Dotaz č. II/9:

9. SO 105 – Žádáme zadavatele o upřesnění specifikace keramické dlažby použité pro dlažbu podlah (v jednotlivých částech dokumentace jsou uvedeny protichůdné informace)

Výkaz výměr:

208	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých,	m2	331,14000
		id - j12+f32 - sp3 : 3,75+5,4		9,15000
		sp4 : 15,86+1,21+44,51+2,87+16,61+43,8+44,34+44,34+15,16+2,15+6,82+30,39+1,78		269,84000
		sp5 : 2,11+21,99+22+6,05		52,15000

Standardsy materiálů:

J 12	Keramická dlažba vnitřní 150/150	Rektifikovaný, povrch dle výběru investora (matný, strukturovaný), vzhled dle výběru investora (jednobarevný, se vzorem). Keramické vysoké silné naglezované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi nízkou nasáklivostí menší nebo rovnající se 0,5 %. Protiskluznost podlah dle vyhl. 268/2009 Sb., ČSN 74 4505, ČSN 73 4130, ČSN EN 72 5191, DIN 51 130 a DIN 51 097
------	----------------------------------	--

Odpověď č. II/9:

Platí VV, v našich standardech upravujeme.

Současně k vysvětlení zadávací dokumentace v příloze přikládáme upraven výkazy výměr, změny jsou vyznačeny žlutě, a PD, kde byla upřesnění z dotazů zanesena.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

Přílohy dle textu