V plynoměrné skříni bude vysazena odbočka pro provoz Patologie
přívod pro nový plynový kotel bude DN32, KK5/4"

ocel DN50

ocel DN32

potrubí vedeno pod stropem

SOUSEDNÍ OBJEKT

Připojení plynového kondenzačního kotle
KK1/2"+ flexi hadice DN15

Rozvody plynu

Autorizační razítko

Formát:	-	Měřítko	1:100
Datum:	05/2021	Paré	
Zakázkové číslo:	---		
Stupeň dokumentace:	DSP		
Zodpovědný projektant:	Ing. Michal Zahrádka		
Vypracoval:	Ing. Michal Zahrádka		

Stavebník: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace,
Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín

STAVBA: **Stavební úpravy a změna užívání skladu CO na patologii a spisovnu**

OBJEKT: SO 01

PROFESE: D.1.4.4 - PLYN

PŘÍLOHA: 1.NP

Číslo výkresu: D.1.4.4.1 | Revize: 00

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím projektanta dle zákona č. 121/2000 Sb. a § 168 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu kopírována, rozmnožována a zpřístupněna jiným fyzickým, nebo právnickým subjektům.