



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.:

JMK 108225/2024

Sp. zn.:

S – JMK 90956/2024 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Yveta Rumlová

Telefon:

+ 420 541 658 895

Počet listů:

2

Počet příloh:

2

Datum:

25. 07. 2024

Profil zadavatele

Vysvětlení zadávací dokumentace VI

I. Informace o zadavateli

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlem:

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Centrum technického a inovativního vzdělávání ve městě Kyjově

Režim a druh veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon**“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručené dne 22. 07. 2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku.

Dotaz č. VI/1:

„Prosíme o bližší specifikaci rolet (vnitřní x vnější; bez boxu s boxem). Specifikace uvedená ve výkresu č. 58 D.101.01 je dle nás nedostačující. Děkujeme.“

Odpověď č. VI/1:

Upřesňujeme specifikaci pro Vnitřní screenové rolety - uchycení rolet na křídlo okna, délka vřetene cca 1 000 mm, délka návinu cca 2 100 mm, ovládání – manuální řetízek bílé barvy, roleta světlé barvy dle výběru

IČ

708 88 337

DIČ

CZ70888337

Telefon

541 651 111

Fax

541 651 209

E-mail

posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet

www.kr-jihomoravsky.cz

investora, hliníkový box bílé barvy, hliníková hřídel průměr 25 mm, držáky a krytky plastové bílé barvy, vodící lišty hliníkové bílé barvy, závaží látky hliníkové bílé barvy.

Zpřesnění bylo také zaneseno do CTIV_DPS_D.101.01_58_ASŘ_Výpis ostatních výrobků_00, na VV nemá vliv.

K výše uvedenému dotazu v příloze přikládáme zpřesněný výkres pro SO 101 - CTIV_DPS_D.101.01_58_ASŘ_Výpis ostatních výrobků_00, na VV nemá vliv.

Upřesnění zadávací dokumentace bez dotazu dodavatele:

Dále ve vysvětlení zadávací dokumentace VI zadavatel **upřesňuje objekt D.203 Komunikace a zpevněné plochy předložením Technické zprávy** k tomuto objektu, která je přílohou tohoto dokumentu.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

Přílohy dle textu