



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 108936/2024

Sp. zn.: S – JMK 90956/2024 OINV

Vyřizuje: Mgr. Yveta Rumlová

Telefon: + 420 541 658 895

Počet listů: 4

Počet příloh: 2

Datum: 26. 07. 2024

Profil zadavatele

Vysvětlení zadávací dokumentace VII

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČ: 708 88 337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Centrum technického a inovativního vzdělávání ve městě Kyjově**
Režim a druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon**“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručené dne 23. 07. 2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku.

Dotaz č. VII/1:

„Žádáme zadavatele o upřesnění pol. č. 24 ve stavbě objektu/listu D.103.01 ASŘ rozebíratelných kazetových podhledů. Dle tabulky podhledů zde není uvedena specifikace - požadavky na akustiku/vlhkost/svět. odrazivost, apod.“

24	34207	Podhled kazetový rozebíratelný, H7, popis viz výkres podhledů	m2	66,44000	0,00	21,00
c22 : 12,59+26,37+27,48				66,44000		

H07

1.05	Kazetový rozebíratelný podhled	100	3 000	3 000	C 22
1.07	Kazetový rozebíratelný podhled	100	3 000	3 000	C 22
1.15	Kazetový rozebíratelný podhled	100	3 000	3 000	C 22

Odpověď č. VII/1:

Specifikace a požadavky pro rozebíratelný kazetový podhled je upřesněn a uvedena pod č. C22 ve standardech materiálů, na což odkazuje i výpis podhledů. Přikládáme upřesněné dokumenty CTIV_DPS_D.103.01_80_ASŘ_Standardy materiálů_00 + CTIV_DPS_D.103.01_61_ASŘ_Výpis pohledů_00

Dotaz č. VII/2:

„Žádáme zadavatele o upřesnění tloušťky TI + typ tmelení (Q2/Q3). Ve VV je uvedeno např. Q2, ale dle specifikace podle značení „c.xx“ je uvedeno Q3. Co tedy platí?

Např. položky č. 23 ve stavbě objektu/listu D.101.01 ASŘ:“

23	342261213RS2	Příčky z desek sádkartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 90	m2	3,80250	0,00	21,00	0,00	801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	---------	------	-------	------	-------	------------	------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

c21 : 5,85*0,65

3,80250

C 21	SDK šacht. stěna 150 , 2-plášť 12,5, TI 40, max. v 3 m, EI 30 , Rw=32dB	Ocelová konstrukce R-CW 100, 2x opláštění, tl. 125 mm, desky SDK 2x12,5 mm, minerální izolace 80 mm, objemová hmotnost, desky SDK 2x12,5 mm izolace 15 kg/m3Ve vlnkých prostorech požadujeme použít impregnovanou variantu desek. Kvalita tmelení Q3. Kluzné napojení příčky na strop. V případě podhledů dotažení opláštění až k nosnému stropu. Spoje příček, předstěn, nároží a odbočení realizovat s vynechaným opláštěním. V rozích použít rohové hliníkové profily. Volné konce desek opatřit PVC profilem k čistému ukončení. Tmelení koutů. Kouty opatřit vyztužnou páskou k tomu určenou. Součástí stěny jsou dilatační spáry dle požadavků montážního návodu. Dilatace opatřit hranovými, nebo ukončovacími lištami. Spodní hrana nad prosklenou stěnou ST9 použít vyztužené ocelové profily (UA)
------	---	---

Odpověď č. VII/2:

Platí PD, položka č. 23 ve VV opravena, upřesnění specifikace rovněž viz CTIV_DPS_D.101.01_80_ASŘ_Standardy materiálů_00

Obecně požadujeme kvalitu tmelení Q3

Dotaz č. VII/3:

„Žádáme zadavatele o upřesnění povrchové úpravy rámu a křídla plastových oken. V tabulce výpisu oken je uveden „lak“, ale chybí barva rámu. Trvá zadavatel na lakování u oken?“

VÝPIS OKEN																						
ID	Počet	Okno všeobecné					Sklo					Rám					Vnitřní parapet			Př		
		Pohled	Výška	Šířka	Požární klasifikace	Součinitel prostupu tepla celkem, U (W/m²K)	Vzduchová neprůvratnost, Ikw	Zvláštní zasklení	Součinitel prostupu tepla zasklení, U (W/m²K)	Propustnost světla, Tvis %	Propustnost solární energie, g %	Ornamentální sklo	Materiál rámu	Součinitel prostupu tepla rámu, U (W/m²K)	Typ dřeviny rámu	Jakost dřevěných profilů rámu	Povrchová úprava rámu a křídla	Barva rámu	Vnitřní parapet		Šířka	Barva parapetu
001	1		1 500	1 500		0,80	0,00	Isolační nosplo	0,80			□	Plast	1,20	-	-	Lak	Jednotvárně, dle výběru investora	Plastový komínkový	330	Ole výšku investora	Broušený nerez
002	1		1 500	1 500		0,80	0,00	Isolační nosplo	0,80			□	Plast	1,20	-	-	Lak	Jednotvárně, dle výběru investora	Plastový komínkový	330	Ole výšku investora	Broušený nerez

Odpověď č. VII/3:

Ne, děkujeme za upozornění, povrchová úprava byla změněna na fólii. Barva zůstává na volbě investora

Upřesnění povrchové úpravy pro rám oken viz CTIV_DPS_D.104.01_51_ASŘ_Výpis oken_00

Dotaz č. VII/4:

„Žádáme zadavatele o doplnění položek do výkazu výměr dílenské technologie zabudované. Ve výkazu chybí položky X03, X04 a X10. Mají být tyto prvky součástí tohoto výběrového řízení?“

Položkový rozpočet						
S:	CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KYJOVĚ					
O:	D.104.01_65_01_ASŘ_Dílenská technologie zabudovaná					
R:	Vybavení interiéru					
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	X01	Rovnací stolice se zvedákem a tažným ramenem	ks	1,00000		0,00
2	X02	Rovnací stolice se zvedákem a tažným ramenem:	ks	1,00000		0,00
3	X05	Roštové přípravné stání pro lakování:	ks	1,00000		0,00
4	X06	Kombinovaná lakovací a sušící kabina	ks	1,00000		0,00
5	X07	Kompresor pro rozvod stlačeného vzduchu	ks	1,00000		0,00
6	X08	Rozvod stlačeného vzduchu	m	150,00000		0,00
7	X09	Naviják pro stlačený vzduch	ks	10,00000		0,00
Celkem						0,00
Všechny rozměry uvedené v technické specifikaci jsou požadované s tolerancí do 5%. Všechny položky jsou D+M						

TECHNOLOGIE DÍLNY				
Ozn.	Typ technologie	Množství (KS)	Poznámka	Revize
X01	Rovnáací stolice se zvedákem a tažným ramenem	1 ks		0
X02	Rovnáací stolice se zvedákem a tažným ramenem:	1ks		0
X03	Kombinované spotovací zařízení:	1 ks		0
X04	Bodová odporová svářečka:	1ks		0
X05	Roštové přípravné stání pro lakování:	1 ks		0
X06	Kombinovaná lakovací a sušicí kabina:	1 ks		0
X07	Kompresor pro rozvod stlačeného vzduchu	1 ks		0
X08	Rozvod stlačeného vzduchu	120 m		0
X09	Naviják pro stlačený vzduch	10 ks		0
X10	Mobilní odsávání a filtrační zařízení pro odtah svařovacích plynů	2 ks		0
X11				
X12				
X13				

Odpověď č. VII/4:

Výkaz výměr je v pořádku.

Dílenská technologie je rozdělena na zabudovanou a volnou. Dokument CTIV_DPS_D.104.01_65.00_ASŘ_Výpis dílenské technologie_00 je souhrnný soupis technologie, který je dále rozdělen na CTIV_DPS_D.104.01_65.01_ASŘ_Zabudovaná technologie_00 a CTIV_DPS_D.104.01_65.03_ASŘ_Mobilní technologie_00.

Ve výkazu výměr je pouze technologie zabudovaná, pokud je projektantovi známo technologie volná/mobilní, nebude dodávkou stavby.

Současně přikládáme upravený VV a části PD, kterých se upřesnění týkaly.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

Přílohy dle textu