
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/381 KŘEPICE PRŮTAH

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 29. 07. 2024 dodavatel požádal, v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace.

dotaz č. 1

Zadavatel zveřejnil Zadávací dokumentaci – Soupis prací.

V oddíle 5 Komunikace je položka :

3	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6 012,000
---	---	-----------	---	----	-----------

V příloženém technickém popisu je však uvedeno: **ACO 16** tl. 60mm

Žádáme zadavatele o vysvětlení, co platí?

odpověď č. 1

Platí soupis prací - ACL 16

V Brně, dne 29.07.2024

Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje