



Legenda značení

- TOPNÁ VODA – PŘÍVODNÍ (60°C) – Cu POTRUBÍ
- TOPNÁ VODA – VRÁTNÉ (40°C) – Cu POTRUBÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – Cu POTRUBÍ
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLOSK VK22 – VÝŠKA/DĚLKA VČ. TERMOSTATICKÉ HLAVICE
- KULOVÝ KOHOUT

Poznámka

- UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ
- ZNAČENÍ POTRUBÍ VE VÝKRESE: VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ
- POTRUBÍ VEDENÉ VE STAVEBNÍ KONSTRUKCI BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM AKRYLÁTOVÝM TMELEM PRO TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ
- USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNÉ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBČŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK

Rozměry potrubí a izolace

MĚŘENÉ TRUBKY	VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠŤKA STĚNY TRUBKY	MIN. TL. IZOLACE PŘI VEDENÍ VE ZDI, PRŮCHODECH, PŘI KŘIŽENÍ POTRUBÍ...
ROZMĚR	MM	MM	MM
15x1,0	15	1,0	10
18x1,0	18	1,0	10
22x1,0	22	1,0	15
28x1,5	28	1,5	15
35x1,5	35	1,5	20

Legenda místností 1.PP

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
0.01	ČOV	17.12
0.02	Elektro	10.35
0.03	Chodba	12.24
0.04	Šatna "praxe" dívky	19.02
0.05	WC dívky	1.89
0.06	WC předsiň	2.05
0.07	Sprchy dívky	4.32
0.08	WC invalidé	5.75
0.09	Schodiště	7.42
0.10	Uklídková místnost	2.39
0.11	Chodba	11.42
0.12	Šatna "teorie" dívky	22.68
0.13	Chodba	10.08
0.14	Dřina - strojní obrábění	95.75
0.15	Šatna chlapci	141.27
0.16	WC chlapci	11.96
0.17	Sprchy chlapci	7.33
0.18	Šatna uklízečky	20.23
0.19	WC předsiň uklízečky	1.58
0.20	WC uklízečky	1.44
0.21	Chodba	6.68
0.22	Dřina školník	28.89
0.23	Sklad	7.04
0.24	WC - chlapci	1.45
0.25	WC - chlapci	1.46
		451,84 m²

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHEMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

±0.000=x-y

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍ VZDĚLÁNÍ V KYJOVĚ

MÍSTO STAVBY

Nádražní 471/48
Kyjov
697 02

KÚ: Kyjov [678431]
OKRES: Hodonín
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.co., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DI: yym58

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel. +420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Kristína Pavícková
tel. +420 739 349 862
e-mail: kristina.pavickova@qualitygroup.cz

STAVEBNÍK - INVESTOR

Jihomoravský kraj
Zerofínovo náměstí 449/3 Brno 601 82
IČO: 708 88 337

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-22-039-000

OBJEKT

D.102 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

ODBORNÁ ČÁST

D.102.05 Ústřední vytápění

DATUM

01/2024

PARÉ

MĚŘÍTKO

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 1.PP

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stavební	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
CTIV	DP5	D.102.05	02	UV	Půdorys 1.PP	00