



### Legenda značení

- TOPNÁ VODA – PŘÍVODNÍ (60°C) – Cu POTRUBÍ
- TOPNÁ VODA – VRÁTNÉ (40°C) – Cu POTRUBÍ
- ∞ STOUPACÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – Cu POTRUBÍ
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VK22 – VÝŠKA/DĚLKA VČ. TERMOSTATICKÉ HLAVICE

### Poznámka

- UCHYČENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ
- ZNAČENÍ POTRUBÍ VE VÝKRESE: VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠTKA STĚNY POTRUBÍ
- POTRUBÍ VEDENÉ VE STAVEBNÍ KONSTRUKCI BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM AKRYLÁTOVÝM TMELEM PRO TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ
- USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNÉ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NŮREM A VÝHLÁŠEK

### Rozměry potrubí a izolace

MĚŘENÉ TRUBKY	VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠTKA STĚNY TRUBKY	MIN. TL. IZOLACE PŘI VEDENÍ VE ZDI, PRŮCHODECH, PŘI KRÍŽENÍ POTRUBÍ...
ROZMĚR	MM	MM	MM
15x1,0	15	1,0	10
18x1,0	18	1,0	10
22x1,0	22	1,0	15
28x1,5	28	1,5	15
35x1,5	35	1,5	20

### Legenda místností 1.NP

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
1.01	Vstup	8,41
1.02	Kancelář (vrátnice)	26,79
1.03	Chodba	5,65
1.04	Kancelář	16,84
1.05	Schodiště	6,11
1.06	Sklad	2,13
1.07	Dílna - autotronik	42,84
1.08	Schodiště	8,72
1.09	Chodba	27,63
1.10	WC chlappci	6,63
1.11	WC předsín chlappci	5,05
1.12	WC zaměstnanci	1,79
1.13	WC předsín zaměstnanci	2,00
1.14	WC ženy/invalide	3,64
1.15	Úklidová místnost	1,74
1.16	Příruční sklad	9,45
1.17	Dílna - elektro	96,32
1.18	Dílna - elektro	87,71
1.19	Příruční sklad	18,43
1.20	Učebna	26,42
1.21	Sklad + strojovna VZT	11,51
1.22	Dílna - instalatér	54,20
		470,02 m²

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHEMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management

info@qualitygroup.cz

www.qualitygroup.cz

STAVTE CHYTŘE

STAVBA

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍ VZDĚLÁNÍ V KYJOVĚ

MÍSTO STAVBY

Nádražní 471/48  
Kyjov  
697 02

K.Ú.: Kyjov [678431]  
OKRES: Hodonín  
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno  
IČ: 08879737, DI: yvv588

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel. +420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Kristína Pavícková  
tel.: +420 739 349 862  
e-mail: kristina.pavickova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Jihomoravský kraj  
Zerofínovo náměstí 449/3 Brno 601 82  
IČO: 708 88 337

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-22-039-000

OBJEKT

D.102 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

DATUM

01/2024

PARÉ

ODBOBNÁ ČÁST

D.102.05 Ústřední vytápění

MĚŘÍTKO

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 1.NP

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	staveň	graf	výkres	profese	název dokumentu	revize
CTIV	DP5	D.102.05	03	UV	Půdorys 1.NP	00