



Legenda značení

- TOPNÁ VODA – PŘÍVODNÍ (60°C) – Cu POTRUBÍ
- TOPNÁ VODA – VRATNÉ (40°C) – Cu POTRUBÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – Cu POTRUBÍ
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VK22 – VÝŠKA/DĚLKA VČ. TERMOSTATICKÉ HLAVICE

Poznámka

- UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ
- ZNAČENÍ POTRUBÍ VE VÝKRESE: VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ
- POTRUBÍ VEDENÉ VE STAVEBNÍ KONSTRUKCI BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM AKRYLÁTOVÝM TMELEM PRO TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ
- USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNÉ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK

Rozměry potrubí a izolace

MĚŘENÉ TRUBKY	VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠŤKA STĚNY TRUBKY	MIN. TL. IZOLACE PŘI VEDENÍ VE ZDI, PRŮCHODECH, PŘI KŘÍŽENÍ POTRUBÍ...
ROZMĚR	MM	MM	MM
15x1,0	15	1,0	10
18x1,0	18	1,0	10
22x1,0	22	1,0	15
28x1,5	28	1,5	15
35x1,5	35	1,5	20

Legenda místností 2.NP

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
2.01	Kancelář	17,12
2.02	Schodiště	10,34
2.03	WC chlapci	7,54
2.04	WC předšl chlapci	5,99
2.05	Chodba	22,19
2.06	Příruční sklad	27,64
2.07	Schodiště	10,93
2.08	WC ženy/invalidé	12,58
2.09	Úklid	3,10
2.10	Archiv	20,89
2.11	Kancelář	14,04
2.12	Učebna teorie	76,62
2.13	Kancelář	10,86
2.14	Učebna teorie	37,83
2.15	Kancelář	18,31
2.16	Kancelář	17,93
2.17	Kancelář	18,13
2.18	Kancelář	19,70
2.19	Chodba	46,23
2.20	Dílna - instalér	51,49
2.21	WC zaměstnanci	3,35
2.22	Sprchy zaměstnanci	3,22
2.23	Šatna zaměstnanci	11,00
2.24	Kuchyňka	3,65
		470,71 m²

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHÉMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management

info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz

STAVTE CHYTŘE

STAVBA

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍ VZDĚLÁNÍ V KYJOVĚ

MÍSTO STAVBY

Nádražní 471/48
Kyjov
697 02

KÚ: Kyjov [678431]
OKRES: Hodonín
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DI: yvv558

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel. +420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODOBŘENÉ ČÁSTI

Ing. Kristína Pavíková
tel. +420 739 349 862
e-mail: kristina.pavikova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3 Brno 601 82
IČO: 708 88 337

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-22-039-000

OBJEKT

D.102 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

DATUM

01/2024

PARÉ

ODBOBNÁ ČÁST

D.102.05 Ústřední vytápění

MĚŘÍTKO

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 2.NP

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stavební	část	vytvořil	profese	název dokumentu	revize
CTIV	DP5	D.102.05	04	UV	Půdorys 2.NP	00