

Legenda místností 2.NP

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
2.01	WC chlápci	10,94
2.02	Umývárna	8,98
2.03	Sprchy umývárna	14,37
2.04	Úklidová místnost	1,70
2.05	Schodiště	14,56
2.06	Sklad sezóních potřeb	5,91
2.07	Studovna	49,27
2.08	Pokoj	18,98
2.09	Pokoj	19,26
2.10	Pokoj	19,25
2.11	Předsíň	3,11
2.12	Pokoj vychovatele	11,06
2.13	WC, sprcha	3,12
2.14	Kuchyňský kout	10,99
2.15	Pokoj	19,36
2.16	Pokoj	19,66
2.17	Chodba	48,02
2.18	Pokoj	19,65
2.19	Pokoj	19,66
2.20	Pokoj	19,66
2.21	Pokoj	19,66
2.22	Pokoj	19,64
2.23	Předsíň WC	3,36
		380,19 m²



Legenda značení

- TOPNÁ VODA – PŘÍVODNÍ (60°C) – Cu POTRUBÍ
- TOPNÁ VODA – VRÁTNÉ (40°C) – Cu POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VK22 – VÝŠKA/DÉLKA VČ. TERMOSTATICKÉ HLAVICE

Poznámka

- UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ
- ZNAČENÍ POTRUBÍ VE VÝKRESE: VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ
- POTRUBÍ VEDENÉ VE STAVEBNÍ KONSTRUKCI BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM AKRYLÁTOVÝM TMELEM PRO TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ
- USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNÉ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VÝHLÁŠEK

Rozměry potrubí a izolace

MĚŘENÉ TRUBKY	VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠŤKA STĚNY TRUBKY	MIN. TL. IZOLACE PŘI VEDENÍ VE ZDI, PRŮCHODECH, PŘI KŘÍŽENÍ POTRUBÍ...
ROZMĚR	MM	MM	MM
15x1,0	15	1,0	10
18x1,0	18	1,0	10
22x1,0	22	1,0	15
28x1,5	28	1,5	15
35x1,5	35	1,5	20

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHÉMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management  
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz  
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍ VZDĚLÁNÍ V KYJOVĚ

MÍSTO STAVBY

Nádražní 471/48  
Kyjov  
697 02

K.Ú.: Kyjov [678431]  
OKRES: Hodonín  
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno  
IČ: 08879737, DI: yawn58

AUTORIZACE

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jitř Sořbs, jisořbs@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Kristína Pavlíková  
tel.: +420 739 349 862  
e-mail: kristina.pavlickova@qualitygroup.cz

STAVEBNÍK - INVESTOR

Jihomoravský kraj  
Žerotínovo náměstí 449/3 Brno 601 82  
IČO: 708 88 337

Č. SMLOUVY INVESTORA

DATUM

01/2024

PARÉ

OBJEKT

D.103 - PŘÍSTAVBA

DATUM

01/2024

ODBORNÁ ČÁST

D.103.05 Ústřední vytápění

MĚŘÍTKO

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 2.NP

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výřes	profese	název dokumentu	revize
CTIV	DPS	D.103.05	04	UV	Půdorys 2.NP	00