



Legenda značení

- TOPNÁ VODA – PŘÍVODNÍ (60°C) – Cu POTRUBÍ
- TOPNÁ VODA – VRÁTNÉ (40°C) – Cu POTRUBÍ

Poznámka

- UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ
- ZNAČENÍ POTRUBÍ VE VÝKRESE: VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠTKA STĚNY POTRUBÍ
- POTRUBÍ VEDENÉ VE STAVEBNÍ KONSTRUKCI BUDE IZOLOVÁNO NAVLEKOVOU IZOLACÍ
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCIMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM AKRYLÁTOVÝM TMELEM PRO TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ
- USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNĚ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBČŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NŮREM A VYHLÁŠEK
- V MÍSTNOSTI 0.03 ZŮSTANOU SMĚŠOVACÍ UZLY STÁVAJÍCÍ

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHEMA OBJEKTU

±0,000=xy

ORIENTACE SCHÉMATU

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍ VZDĚLÁNÍ V KYJOVĚ

MÍSTO STAVBY

Nádražní 471/48
Kyjov 697 02
K.Ú.: Kyjov [678431]
OKRES: Hodonín
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DI: yawn58

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jitka Šoltes, j.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Kristína Pavlíková
tel.: +420 739 349 862
e-mail: kristina.pavlikova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3 Brno 601 82
IČO: 708 88 337

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-22-039-000

OBJEKT

D.103 - PŘÍSTAVBA

DATUM

01/2024

PARÉ

ODBOURNÁ ČÁST

D.103.05 Ústřední vytápění

MĚŘÍTKO

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

ROZVINUTÝ ŘEZ

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výřes	profese	název dokumentu	revize
CTIV	DPS	D.103.05	06	UV	Rozvinutý řez	00