



Legenda místností 1.NP

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
1.01	Box 1A,B	100,95
1.02	WC invalidé	3,75
1.03	Uklid	5,40
1.04	Schodšňů	13,08
1.05	Box 2A-6B	582,48
1.06	Výťah	3,99
1.07	Box 6A	68,61
1.08	Box 7A,B	139,32
1.09	Chodba	34,81
1.10	Box 6B	37,09
		989,47 m²

Legenda značení

- TOPNÁ VODA – PŘÍVODNÍ (60°C) – Cu POTRUBÍ
- TOPNÁ VODA – VRÁTNÉ (40°C) – Cu POTRUBÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – Cu POTRUBÍ
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VK22 – VÝŠKA/DĚLKA VČ. TERMOSTATICKÉ HLAVICE
- KULOVÝ KOHOUT

Poznámka

- UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ
- ZNAČENÍ POTRUBÍ VE VÝKRESE: VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ
- POTRUBÍ VEDENÉ VE STAVEBNÍ KONSTRUKCI BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM AKRYLÁTOVÝM TMELEM PRO TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ
- USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNĚ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VÝHLÁŠEK

Rozměry potrubí a izolace

MĚŘENÉ TRUBKY	VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠŤKA STĚNY TRUBKY	MIN. TL. IZOLACE PŘI VEDENÍ VE ZDI, PRŮCHODECH, PŘI KRÍŽENÍ POTRUBÍ...
ROZMĚR	MM	MM	MM
15x1,0	15	1,0	10
18x1,0	18	1,0	10
22x1,0	22	1,0	15
28x1,5	28	1,5	15
35x1,5	35	1,5	20

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHEMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

S

**QUALITY GROUP**

Projekty | Realizace | Projektový management  
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz  
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

**CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍ VZDĚLÁNÍ V KYJOVĚ**

MÍSTO STAVBY

Nádražní 471/48  
Kyjov  
691 02

K.Ú.: Kyjov, Netčice u Kyjova  
OKRES: Hodonín  
ADRA: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno  
IČ: 08879557, DIČ: sj110161

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel. +420 736 305 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Kristína Pavlovská  
tel. +420 739 340 862  
e-mail: kristina.pavlovskova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Jihomoravský kraj  
Zerotřnovo náměstí 449/3 Brno 601 82  
IČO: 708 88 337

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-22-039-000

OBJEKT

**D.105 - STÁV. OPRAVÁRENSKÁ HALA**

ODBOBNÁ ČÁST

**D.105.05.02 Ústřední vytápění - 2.NP A 3.NP**

DATUM

01/2024

PARE

MĚŘÍTKO

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

**PŮDORYS 1.NP**

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stávek	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
CTIV	DPS	D.105.05.02	02	UV	Půdorys 1.NP	00