



Legenda místností 2.NP

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
2.01	Schodišťová podesta	3,92
2.02	Placárň	18,13
2.03	Dřina obrábění	81,25
2.04	Schodiště	13,20
2.05	Schodiště předsíně	3,15
		119,65 m²

Legenda značení

- TOPNÁ VODA – PŘÍVODNÍ (60°C) – Cu POTRUBÍ
- TOPNÁ VODA – VRATNÉ (40°C) – Cu POTRUBÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – Cu POTRUBÍ
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VKZ2 – VÝŠKA/DELKA VČ. TERMOSTATICKÉ HLAVICE

Poznámka

- UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ
- ZNAČENÍ POTRUBÍ VE VÝKRESE: VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ
- POTRUBÍ VEDENÉ VE STAVEBNÍ KONSTRUKCI BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM AKRYLÁTOVÝM TMELEM PRO TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ
- USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNÉ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VÝHLÁŠEK

Rozměry potrubí a izolace

MĚŘENÉ TRUBKY	VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠŤKA TRUBKY	MIN. TL. IZOLACE PŘI VEDENÍ VE ZDÍ, PRŮCHODECH, PŘI KŘÍŽENÍ POTRUBÍ...
ROZMĚR	MM	MM	MM
15x1,0	15	1,0	10
18x1,0	18	1,0	10
22x1,0	22	1,0	15
28x1,5	28	1,5	15
35x1,5	35	1,5	20

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHEMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

S

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍ VZDĚLÁNÍ V KYJOVĚ

MÍSTO STAVBY

Nádražní 471/48
Kyjov
691 02

K.Ú.: Kyjov, Netčice u Kyjova
OKRES: Hodonín
ADRA: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879357, DIČ: jo20180140

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel. +420 736 305 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Kristína Pavlovská
tel. +420 739 340 862
e-mail: kristina.pavlovcova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Jihomoravský kraj
Zeměpisná adresa: 449/3 Brno 601 82
IČO: 708 88 337

Č. SMLOUVY INVESTORA

P-22-039-000

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

OBJEKT

D.105 - STÁV. OPRAVÁRENSKÁ HALA

ODBOBNÁ ČÁST

D.105.05.02 Ústřední vytápění - 2.NP A 3.NP

DATUM

01/2024

PARE

MĚŘÍTKO

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 2.NP

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stávek	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
CTIV	DPS	D.105.05.02	03	UV	Půdorys 2.NP	00