

Legenda místností 1.NP

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
1.01	WC ženy/mobilni	2,56
1.02	WC chlapi	9,81
1.03	Úklidová místnost	1,22
1.04	Digitální dílna	24,19
1.05	Chodba	12,59
1.06	Schodiště	14,37
1.07	Chodba	26,37
1.08	Schodiště	6,28
1.09	Mechanická dílna	49,08
1.10	Sklad	9,26
1.11	Dílna - elektro	58,72
1.12	Sklad	17,91
1.13	Technická místnost slaboproudu	12,00
1.14	Kancelář	13,21
1.15	Vstupní hala	27,48
1.16	Digitální učebna	100,07
1.17	Sklad	1,08
		386,18 m²

Legenda značení

- TOPNÁ VODA – PŘÍVODNÍ (60°C) – Cu POTRUBÍ
- TOPNÁ VODA – VRATNÉ (40°C) – Cu POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VK22/VK33 – VÝŠKA/DÉLKA VČ. TERMOSTATICKÉ HLAVICE

Poznámka

- UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ
- ZNAČENÍ POTRUBÍ VE VÝKRESE: VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ
- POTRUBÍ VEDENÉ VE STAVEBNÍ KONSTRUKCI BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLOACÍ
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM AKRYLÁTOVÝM TMELEM PRO TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ
- USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNÉ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK

Rozměry potrubí a izolace

MĚŘENÉ TRUBKY	VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠŤKA STĚNY TRUBKY	MIN. TL. IZOLOACE PŘI VEDENÍ VE ZDI, PRŮCHODECH, PŘI KŘÍŽENÍ POTRUBÍ...
ROZMĚR	MM	MM	MM
15x1,0	15	1,0	10
18x1,0	18	1,0	10
22x1,0	22	1,0	15
28x1,5	28	1,5	15
35x1,5	35	1,5	20



REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHÉMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

S

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍ VZDĚLÁNÍ V KYJOVE

MÍSTO STAVBY

Nádražní 471/48
Kyjov 697 02

K.Ú.: Kyjov [678431]
OKRES: Hodonín
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DI: yawn58

AUTORIZACE

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jitř Sořbs, jisořbs@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Kristína Pavlíková
tel.: +420 739 349 862
e-mail: kristina.pavlickova@qualitygroup.cz

STAVEBNÍK - INVESTOR

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3 Brno 601 82
IČO: 708 88 337

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-22-039-000

OBJEKT

D.103 - PŘÍSTAVBA

DATUM

01/2024

PARÉ

ODBORNÁ ČÁST

D.103.05 Ústřední vytápění

MĚŘÍTKO

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 1.NP

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výřes	profese	název dokumentu	revize
CTIV	DPS	D.103.05	03	UV	Půdorys 1.NP	00