

Zadavatel:  
**Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace**  
IČO: 00567396  
se sídlem Klášterského 620/4, Komárov, 617 00 Brno

Název veřejné zakázky:  
**„Rekonstrukce elektroinstalace“**

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

### **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 31. 7. 2024**

##### **I.**

#### **Žádost č. 3 ze dne 25. 7. 2024**

*„Dotazy k části Silnoproud:“*

*1. Technická zpráva hovoří o „V rámci této revize je proveden návrh rekonstrukce následujících částí silnoproudých rozvodů:“*

*- centrální bateriový systém nouzového osvětlení – dodávka systému vč. nouzového osvětlení schodišť. Součástí revize bude také kabeláž ve stoupačce pro pozdější napojení NO patrových chodeb“*

*Žádáme o zaslání výpočtu nouzového osvětlení, knihy svítidel a specifikaci CBS.2.*

*2. VV obsahuje výpočetní chybu*

|     |               | <b>Dodávka</b>                             |       |   |                |
|-----|---------------|--------------------------------------------|-------|---|----------------|
| No. | Číslo položky | Popis položky                              | Počet |   |                |
| 1   | ZZ999199      | Dodávka atypických el. rozváděčů           | kpl   | 0 | 0,00 Kč        |
| 2   | ZZ999200      | Dodávka svítidel                           | kpl   | 0 | 0,00 Kč        |
| 5   | ZZ999208      | Dodávka kabelové trasy s požární odolností | kpl   | 0 | 0,00 Kč        |
| 8   | ZZ999284      | Stavební výpomoc                           | kpl   | 0 | 0,00 Kč        |
|     |               | <b>Celkem</b>                              |       |   | <b>0,00 Kč</b> |

*Tato kapitola v Listu2 nezobrazuje součty.*

*Žádáme o úpravu VV.*

*3. VV obsahuje v položce dopravné chybu. Tato položka neobsahuje vzorec, ale jen hodnotu 0,036Kč*

| Dodávka svítidel                                         |                        |                                                        |          |                 |          |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| Ceny jsou včetně světelných zdrojů, nezahnují sazbu DPH. |                        |                                                        |          |                 |          |
|                                                          | typ                    | popis                                                  | množství | jedn.cena       | celkem   |
| A                                                        | Poppack LED            | LED přisazené lineární IP20 28W 3120lm 4000K           | 147      |                 | - Kč     |
| B                                                        | PERLUCE_LED4600        | LED přisazené lineární IP50 45W 4560lm 4000K           | 14       |                 | - Kč     |
| C                                                        | PERLUCE O LED220       | LED přisazené čtvercové IP54 19W 2110lm 4000K          | 7        |                 | - Kč     |
| D                                                        | ORIA LED 6700          | LED přisazené lineární IP65 51W 6700lm 4000K           | 58       |                 | - Kč     |
| E                                                        | CAELA RMS LED110       | LED přisazené kruhové IP50 17W 1100lm 4000K            | 2        |                 | - Kč     |
| Ed                                                       | CAELA RMS LED110 DALI  | LED přisazené kruhové IP50 17W 1100lm 4000K            | 4        |                 | - Kč     |
| F                                                        | SBS/BE950/1000LED      | LED závěsné kruhové IP20 65W 10120lm 4000K             | 6        |                 | - Kč     |
| G                                                        | JUP3 LED D 4200 HF     | LED přisazené lineární, mikro prizma, 52W 4200lm 4000K | 3        |                 | - Kč     |
| L                                                        | Elektra 4K IN-172      | přisazené IP65II E27 zdroj LED 4000K 13W/1500lm        | 18       |                 | - Kč     |
| N1                                                       | CROSSIGN 160 AB        | nouzové přisazené napojeno z CBSNO IP42 5,5W 59lm      | 62       |                 | - Kč     |
| N2                                                       | RESCLITE C ESCAP       | nouzové stropní napojeno z CBSNO IP40 5W 173lm         | 39       |                 | - Kč     |
|                                                          | Centrální bateriový sy | vč. Oživení a programování                             | 1        |                 | - Kč     |
|                                                          |                        |                                                        | 360      | součet:         | - Kč     |
|                                                          |                        |                                                        |          | dopravné:       | 0,036 Kč |
|                                                          |                        |                                                        |          | celkový součet: | - Kč     |

Žádáme o úpravu VV.

Zároveň zadavatele žádáme z důvodů možného doplňování a oprav ve výkazu výměr (VV) o případný možný posun lhůty pro podání nabídek.“

#### **Žádost č. 4 ze dne 31. 7. 2024**

„Dobrý den, zdvořile Vás žádám o vysvětlení zadávací dokumentace a to konkrétně „Položky předmětu“:

- 1.) Stavební práce CRV kod 450 000 00-7
- 2.) Stavební úpravy budov sloužící k bydlení CRV kod 452 124 10-3
- 3.) Modernizace budov CRV kod 454 531 00-8

Výše jmenované tři položky prací nejsou součástí „Výkazu výměr“, ten řeší pouze rekonstrukci elektroinstalace a dodávky atypických elektrických rozvaděčů.

Prosím tedy o vysvětlení, zdali součástí zakázky také položky 1-3 a zdali bude k těmto položkám dodán výkaz výměr.

Děkuji za vstřícnost a zůstávám s pozdravem“.

#### **Žádost č. 5 ze dne 31. 7. 2024**

„Dobrý den, prosím o doručení/vyvěšení výkazu výměr s opravou položky „Revize“ na titulním listu.

Nelze doplnit cena za revize, buňka je zamčená.

Děkuji za vstřícnost“.

## II.

Zadavatel se podrobně seznamuje s přijatými žádostmi č. 3 až č. 5 uvedenými v bodě I. tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3. Vzhledem k rozsahu požadovaných vysvětlení zadávací dokumentace zveřejní kompletní odpověď v nejbližších dnech.

S ohledem na neuveřejnění odpovědí na žádosti uvedené v předchozí větě zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

**Datum 9. 8. 2024, 14:00 hod.**

V Brně dne 31. 7. 2024

**Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno,**  
**příspěvková organizace**  
v.z. CEJIZA, s.r.o.  
Mgr. Libuše Podolová, jednatelka  
(podepsáno elektronicky)