

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/416 ŽATČANY PRŮTAH

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 25. 07. 2024 dodavatel požádal, v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace.

dotaz č. 1

Chtěli bychom se dotázat, z jakého důvodu je položka pro výztužná aramidová vlákna zadána samostatně a ne jako součást směsi pro ohrusnou a ložnou vrstvu?

odpověď č. 1

Samostatná položka pro aramidová vlákna byla zavedena, protože ACO je vykázán v m² a aramidová vlákna jsou uvažována jako 1 sáček na 1 t asfaltové směsi a bylo by obtížné to do sebe započítat v rámci 1 položky. Nejedná se o první zakázku, u které byl zvolen tento postup.

dotaz č. 2

Je více způsobů dávkování vláken a zadání počtem sáčků, bez bližší specifikace (objem sáčku), není zcela kontrolovatelné.

odpověď č. 2

Hmotnost 1 sáčku aramidových vláken je 0,5 kg.

V Brně, dne 26.07.2024

Mgr. Martina Krivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje