



HZSBX00B2Y0Z



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Územní odbor Hodonín

tř. bří. Čapků 3, 695 03 Hodonín

Č. j.: HSBM- 3505-2/2024
Počet stran: 4
Počet příloh: 1/PBŘ

Adresát:
NSN CS, s.r.o.
Na Pískách 3234/1
695 01 Hodonín

Vyřizuje: por. Petr Krivák DiS.
Tel.: 950 621 129
E-mail: petr.krivak@hzscr.cz

Datum: 15. 5. 2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Domov Horizont

Místo stavby:

Strážovská 1096/3, 697 01 Kyjov

k. ú.: Kyjov, parc. č. st. 2036

Strážovská 1135/5, 697 01 Kyjov

k. ú.: Kyjov, parc. č. st. 2037

Strážovská 1447/5a, 697 01 Kyjov

k. ú.: Kyjov, parc. č. st. 4298

k. ú.: Kyjov, parc. č. st. 2665, st. 2737, 2156/5, 2156/3, 4336

Stavebník:

Domov Horizont, příspěvková organizace, IČO 46937145

Strážovská 1096/3, 697 01 Kyjov

Předložená dokumentace:

dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením

vypracoval: Pavel Hasík, ČKAIT 1005854

datum: 4/2024

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JHM“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb.,

Tel.: 950 630 172

E-mail: jhm.podatelna@hzscr.cz

Datová schránka: ybiaiuv

www.hzscr.cz/hzs-jihomoravskeho-kraje

IČO: 70884099

Číslo účtu: 10039881/0710

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 2. 5. 2024.

HZS JHM posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o soubor staveb:

1) **domov Horizont, Kyjov pavilon A**, který je podle ustanovení § 9 vyhlášky o kategorizaci staveb zaříděna jako stavba kategorie III na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: budova pro poskytování ústavní péče osobám se zdravotním postižením,
- zastavěná plocha budovy:671 m², ▪ výška stavby: 6,2 m,
- počet nadzemních podlaží: 3, ▪ počet podzemních podlaží: 0,
- počet osob navržených v budově: 70, ▪ počet ubytovaných osob v budově: 60,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 60,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: pátá třída využití,

2) **domov Horizont, Kyjov pavilon B**, který je podle ustanovení § 9 vyhlášky o kategorizaci staveb zaříděna jako stavba kategorie III na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: budova pro poskytování ústavní péče osobám se zdravotním postižením,
- zastavěná plocha budovy:709 m², ▪ výška stavby: 6,2 m,
- počet nadzemních podlaží: 3, ▪ počet podzemních podlaží: 1,
- počet osob navržených v budově: 70, ▪ počet ubytovaných osob v budově: 60,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 60,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: pátá třída využití,

3) **domov Horizont, Kyjov pavilon C**, který je podle ustanovení § 9 vyhlášky o kategorizaci staveb zaříděna jako stavba kategorie III na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: budova pro poskytování ústavní péče osobám se zdravotním postižením,
- zastavěná plocha budovy:953 m², ▪ výška stavby: 6,2 m,
- počet nadzemních podlaží: 3, ▪ počet podzemních podlaží: 1,
- počet osob navržených v budově: 70, ▪ počet ubytovaných osob v budově: 60,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 60,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: pátá třída využití,

4) **domov Horizont, Kyjov pavilon D**, který je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb zaříděna jako stavba kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: budova pro poskytování ústavní péče osobám se zdravotním postižením,
- zastavěná plocha budovy:632 m², ▪ výška stavby: 3,1 m,
- počet nadzemních podlaží: 2, ▪ počet podzemních podlaží: 1,

- počet osob navržených v budově:..... 50, ▪ počet ubytovaných osob v budově: 41,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob:..... 41,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb:..... pátá třída využití,

5) **objekt pro mentálně postižené osoby v areálu Domov Horizont Kyjov**, který je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb zaříděna jako stavba kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: budova pro poskytování ústavní péče osobám se zdravotním postižením,
- zastavěná plocha budovy:.....496 m², ▪ výška stavby: 3,37 m,
- počet nadzemních podlaží: 2, ▪ počet podzemních podlaží:..... 0,
- počet osob navržených v budově:..... 42, ▪ počet ubytovaných osob v budově: 20,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob:..... 8,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb:..... pátá třída využití,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS JHM vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS JHM vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení**
název: Domov Horizont
vypracoval: Pavel Hasík, ČKAIT 1005854
datum: 4/2024
- **Požárně bezpečnostní řešení**
název: Domov Horizont
vypracoval: Pavel Hasík, ČKAIT 1005854
datum: 3/2023

Popis stavby: Předmětem ZSPD je doplnění původního stavebního záměru o zařízení ovládaná navrženým systémem EPS - přídržné magnety požárních uzávěrů a otevírání posuvných dveří v 1. NP budovy B. Předložené PBR doplňuje původní PBR, autor Pavel Hasík ČKAIT 1005854 ze dne 3/2023, ke kterému bylo vydánosouhlasné závazné stanovisko č.j. HSBM- 2199-2/2023 dne 28. 3. 2023. Obě PBR platí souběžně.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS JHM k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny stavby před jejím dokončením přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

por. Petr Křivák DiS.

referent

úřední osoba