



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.:

JMK 111551/2024

Sp. zn.:

S – JMK 90956/2024 OINV

Profil zadavatele

Vyřizuje:

Mgr. Yveta Rumlová

Telefon:

+ 420 541 658 895

Počet listů:

4

Počet příloh:

4

Datum:

01. 08. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace X

I. Informace o zadavateli

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlem:

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Centrum technického a inovativního vzdělávání ve městě Kyjově

Režim a druh veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon**“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádosti dodavatelů doručených dne 29. 07. 2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku.

Dotaz č. X/1:

„Žádáme zadavatele o upřesnění oken ze sklobetonových tvárnic, položka č. 114 u objektu D.103.01 ASŘ. Ve VV máte uvedenou tl.100 mm v popisu máte 150 mm (standartní tvárnice jsou 80 mm), ve VV máte uvedené tvárnice 190x190mm v náhledu máte zakreslené poloviční tvárnice naležato. Izolační dvojsklo znamená, že požadujete tepelně izolační tvárnice?“

Poloviční spára 5 mm je možná jen v případě dodávky celého panelu cca 7 mm, nebo přímo 5 mm s použitím stavebního systému BlockLock.“

IČ

708 88 337

DIČ

CZ70888337

Telefon

541 651 111

Fax

541 651 209

E-mail

posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet

www.kr-jihomoravsky.cz

114	761622040R00	Sklobetonová okna tl. do 100 mm do cementové malty tloušťka 100 mm, pohledový rozměr 190 x 190 mm, čirá	m2	1,12000	0,00	21,00	0,00	800-761	RTS 23/II	RTS 23/II
-----	--------------	---	----	---------	------	-------	------	---------	-----------	-----------

003,04 : 1,4*0,4+1,4*0,4

1,12000

O03	1		400	1 400	0,00	0,00	Izolační dvojsklo	0,00
O04	1		400	1 200	0,00	0,00	Izolační dvojsklo	0,00

☐	☐	Nové okno	-	Sklobetonové panely 1400/400/150 mm, čirá bezbarvá luxfera s hladkým povrchem čtvercového formátu, spáry bílé max. 5 mm
☐	☐	Nové okno	-	Sklobetonové panely 1400/400/150 mm, čirá bezbarvá luxfera s hladkým povrchem čtvercového formátu, spáry bílé max. 5 mm


Odpověď č. X/1:

Pro upřesnění budou okna ze sklobetonového panelu 1230/450/80 mm s tvárnici rozměru 190x190x80 mm v uspořádání 6x2, šířka spáry mezi tvárnici 5 mm a šířka obvodového rámečku 30 mm. Rozměry upraveny také ve VV. Děkujeme za upozornění, panely nebudou z tepelně izolačních tvárcí. Přikládáme upřesněný dokument CTIV_DPS_D.103.01_51_ASŘ_Výpis oken_00.

Dotaz č. X/2:

„Žádáme zadavatele o vyjasnění souvrství střešní skladby SŘ1. Na výkrese (půdorys střechy) je uvedená skladba s intenzivním substrátem ve dvou vrstvách s hydrofilní minerální izolací rovněž ve dvou vrstvách. V dokumentu skladeb střech je uvedena extenzivní s jednou vrstvou substrátu i hydrofilní minerální izolace. Která z variant platí? Pokud má být na střeše vegetační rohož tvořena rozchodníky není vhodné používat intenzivní skladbu, která je navržena ve výkresu střechy. Výkaz výměr počítá s intenzivním substrátem ve 2 vrstvách a jednou vrstvou hydrofilní minerální rohože pro celou střechu vč. kačírku kolem atiky. Žádáme o vyjasnění skladby střechy SŘ1 včetně případné aktualizace výkazu výměr.“

Tabulka z „Výkresu střechy“ D.104.01.08“

SKLADBY STŘECH	
SŘ1 - Plochá vegetační střecha - 365,81 m ²	
	100 mm Sřešní substrát intenzivní /: ID K 10
	50 mm Hydrofilní minerální izolace, třída reakce na oheň A1, tl. 50 mm /: ID E 18
	50 mm Sřešní substrát intenzivní /: ID K 10
	50 mm Hydrofilní minerální izolace, třída reakce na oheň A1, tl. 50 mm /: ID E 18
	40 mm Fólie nepová s perforací 40 mm /: ID D 04
	4 mm Fólie separační, netkaná geotextilie 500g/m ² /: ID D 19
	4 mm Fólie mPVC /: ID D 18
	4 mm Fólie separační, netkaná geotextilie 500g/m ² /: ID D 19
	250 mm EPS 150 (střešní, podlahový) /: ID E 05
	50-180 mm Spádová vrstva EPS 150 50-180 mm /: ID E 16
	4 mm SBS asfaltový pás, AL víložka (parozábrana) /: ID D 02
	200 mm Železobeton, viz SKŘ 180-ZB deska 250-panel /: ID B 14
	2 mm Omítka - přednástrík cementový (špric), zrnitost 2 mm /: ID G 01
	10 mm Vnitřní jádrová zrnitost 4 mm, ruční zpracování 1 /: ID G 02
	3 mm Omítka - vnitřní štuk 2 mm, zrnitost 0,5 mm /: ID G 04
	0 mm Penetrace pod malbu, hloubková /: ID H 03
	0 mm 2x interiérová barva (omítky, SDK), bělost min. 92% BaSO ₄ /: ID H 09

Tabulka z PD „Skladby střech“ D.104.01.71

SKLADBY STŘECH

SŘ1 - Plochá vegetační střecha - 365,81 m²

	30 mm Rozchodníková rohož	
	50 mm Střešní substrát extenzivní	/: ID K 10
	50 mm Hydrofili minerální izolace, třída reakce na oheň A1, tl. 50 mm	/: ID E 18
	40 mm Fólie nopyvá s perforací 40 mm	/: ID D 04
	4 mm Fólie separační, netkaná geotextilie 500g/m ²	/: ID D 19
	4 mm Fólie mPVC	/: ID D 18
	4 mm Fólie separační, netkaná geotextilie 500g/m ²	/: ID D 19
	250 mm EPS 150 (střešní, podlahový)	/: ID E 05
	90 mm Spádová vrstva EPS 150 50-180 mm	/: ID E 16
	50-180 mm SBS asfaltový pás, AL vložka (parozábrana)	/: ID D 02
	200 mm Železobeton, viz SKR 180-ZB deska, 250-panel	/: ID B 14
	2 mm Omítka - přednástřík cementový (špic), zrnitost 2 mm	/: ID G 01
	10 mm Vnitřní jádrová, zrnitost 4 mm, ruční zpracování I	/: ID G 02
	3 mm Omítka - vnitřní štuk 2 mm, zrnitost 0,5 mm	/: ID G 04
	0 mm Penetrace pod malbu, hloubková	/: ID H 03
	0 mm 2x interiérová barva (omítky, SDK), bílost min. 92% BaSO ₄	/: ID H 09

Odpověď č. X/2:

Záležitost skladby střechy pro objekt D.104 byla upřesněna jako součástí dotazů ze dne 10. 07. 2024, kde jsou také příslušné dokumenty upřesněné. Platí tedy výkaz výměr a upřesněné dokumenty.

Dotaz č. X/3:

„Žádáme zadavatele o doplnění PD o výkresy trasování tlakového vzduchu a odsávání výfukových plynů pro budovu D.105. Bez této dokumentace není možné nacenit potřebné dílenské vybavení.“

Odpověď č. X/3:

Trasování stlačeného vzduchu a odsávání výfukových plynů v objektu D.105 bylo doplněno do PD. Přikládáme dokumenty doplněné o tyto trasy: CTIV_DPS_D.105.01_12_ASŘ_PŮDORYS 1.NP NS a CTIV_DPS_D.105.01_12_ASŘ_PŮDORYS 3.NP NS.

Dotaz č. X/4:

Žádáme o upřesnění spádování odvodňovacích žlabů – dle výkresu „CTIV_DPS_D.203_02_KaZP Řešení zpevněných ploch“ se jedná o žlaby s vnitřním spádem, ale dle výkresu „CTIV_DPS_D.203_05_KaZP_Liniové žlaby“ s rozpisem jednotlivých dílů se nejedná o vnitřně spádované žlaby. Děkuje.

Odpověď č. X/4:

Potvrzujeme, že se jedná o odvodňovací žlaby s vnitřním spádem.

Dotaz č. X/5:

Prosíme o doplnění výkresů včetně kót a výpisu prvků wc kabin a pisoárových příček. Děkuje.

Odpověď č. X/5:

Projekt neobsahuje WC kabiny, pisoárové příčky jsou popsány pro nacenění dostatečně v aktualizovaných Výpisech ostatních výrobků v odpovědích na dotazy z 24.7.2024.

Dotaz č. X/6:

Prosíme o bližší specifikaci, výkonové parametry, příslušenství atd. k položce níže. Případně o technický list referenčního výrobku. Děkujeme.

RMAT0004	termostaticky ovládaný ventilátor s klapkou pro letní/zimní období, 600x600 mm vč. příslušenství, D+M		1,000
----------	---	--	-------

Odpověď č. X/6:

Specifikace ventilátoru byla popsána do výkazu výměr vč. venkovní mřížky pro ventilátor. Jedná se o položku č. 52.

Současně přikládáme upravený VV a části PD, kterých se upřesnění týkaly.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

Přílohy dle textu