



KUJMXOQ4TXPR



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 112207/2024

Sp. zn.:

S - JMK 90524/2024 OINV

Vyřizuje:

Horynová

Telefon:

541 651 237

Počet stran:

2

Počet příloh:

1

Datum:

02. 08. 2024

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

IČO:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce střešní krytiny SVČ Ivančice a Fotovoltaická elektrárna včetně bateriového úložiště na střeše budovy Horizont – středisko volného času Ivančice, p. o.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace III

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na žádost dodavatele doručenu dne 31. 07. 2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Zadavatel uvádí, že není v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ povinen vysvětlení poskytnout, neboť žádost nebyla doručena včas, přesto však považuje za vhodné toto konkrétní vysvětlení poskytnout.

Dotaz č. 1/III:

Dispečerské řízení (RTU) je povinné pouze u FVE nad 100 kW. V rozpočtu pro FVE SVČ Ivančice je dispečerské řízení požadováno. Je tato položka platná?

Odpověď č. 1/III:

S ohledem na požadovaný výkon FVE 99 kWp, který nepožaduje Dispečerské řízení a předpokládanou aktualizaci Smlouvy o připojení na výkon FVE 99 kWp byl upraven „Položkový rozpočet (FVE)“, který nyní nahrazuje původní rozpočet FVE.

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel přikládá aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (pro stavbu FVE), který dodavatelé použijí při zpracování nabídkové ceny.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 10. 09. 2024 v 10:00 hodin.**

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

Příloha:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (stavba FVE)