

Zadavatel:
Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace
IČO: 00567396
se sídlem Klášterského 620/4, Komárov, 617 00 Brno

Název veřejné zakázky:
„Rekonstrukce elektroinstalace“

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 5. 8. 2024

I.

Žádost č. 3 ze dne 25. 7. 2024

„Dotazy k části Silnoproud:

1. Technická zpráva hovoří o „V rámci této revize je proveden návrh rekonstrukce následujících částí silnoproudých rozvodů:

- centrální bateriový systém nouzového osvětlení – dodávka systému vč. nouzového osvětlení schodišť. Součástí revize bude také kabeláž ve stoupačce pro pozdější napojení NO patrových chodeb“

Žádáme o zaslání výpočtu nouzového osvětlení, knihy svítidel a specifikaci CBS.2.

2. VV obsahuje výpočetní chybu

		Dodávka			
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet		
1	ZZ999199	Dodávka atypických el. rozváděčů	kpl	0	0,00 Kč
2	ZZ999200	Dodávka svítidel	kpl	0	0,00 Kč
5	ZZ999208	Dodávka kabelové trasy s požární odolností	kpl	0	0,00 Kč
8	ZZ999284	Stavební výpomoc	kpl	0	0,00 Kč
		Celkem			0,00 Kč

Tato kapitola v Listu2 nezobrazuje součty.

Žádáme o úpravu VV.

3. VV obsahuje v položce dopravné chybu. Tato položka neobsahuje vzorec, ale jen hodnotu 0,036Kč

Dodávka svítidel					
Ceny jsou včetně světelných zdrojů, nezahnují sazbu DPH.					
	typ	popis	množství	jedn.cena	celkem
A	Poppack LED	LED přisazené lineární IP20 28W 3120lm 4000K	147		- Kč
B	PERLUCE_LED4600	LED přisazené lineární IP50 45W 4560lm 4000K	14		- Kč
C	PERLUCE O LED220	LED přisazené čtvercové IP54 19W 2110lm 4000K	7		- Kč
D	ORIA LED 6700	LED přisazené lineární IP65 51W 6700lm 4000K	58		- Kč
E	CAELA RMS LED110	LED přisazené kruhové IP50 17W 1100lm 4000K	2		- Kč
Ed	CAELA RMS LED110	LED přisazené kruhové IP50 17W 1100lm 4000K DALI	4		- Kč
F	SBS/BE950/1000LED	LED závěsné kruhové IP20 65W 10120lm 4000K	6		- Kč
G	JUP3 LED D 4200 HF	LED přisazené lineární, mikro prizma, 52W 4200lm 4000K	3		- Kč
L	Elektra 4K IN-172	přisazené IP65II E27 zdroj LED 4000K 13W/1500lm	18		- Kč
N1	CROSSIGN 160 AB	nouzové přisazené napojeno z CBSNO IP42 5,5W 59lm	62		- Kč
N2	RESCLITE C ESCAP	nouzové stropní napojeno z CBSNO IP40 5W 173lm	39		- Kč
	Centrální bateriový systém	vč. Oživení a programování	1		- Kč
			360	součet:	- Kč
				dopravné:	0,036 Kč
				celkový součet:	- Kč

Žádáme o úpravu VV.

Zároveň zadavatele žádáme z důvodů možného doplňování a oprav ve výkazu výměr (VV) o případný možný posun lhůty pro podání nabídek.“

Odpověď zadavatele na Žádost č. 3 ze dne 25. 7. 2024

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí, že pro nouzové osvětlení budou na únikových cestách ve směru úniku osazena nouzová svítidla. Tato budou napájena centrálním bateriovým systémem nouzového osvětlení s adresným monitoringem svítidel. Systém bude umístěn v 1. nadzemím podlaží, doba zálohy min. 1 hodina. Konkrétní typy svítidel jsou specifikována v seznamu svítidel v příloze č. 2 zadávací dokumentace (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), výpočet nouzového osvětlení pro referenční svítidla zadavatel přikládá k tomuto vysvětlení.

Zadavatel k dotazům č. 2 a 3 přikládá opravenou přílohu č. 2 zadávací dokumentace (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Žádost č. 4 ze dne 31. 7. 2024

„Dobrý den, zdvořile Vás žádám o vysvětlení zadávací dokumentace a to konkrétně „Položky předmětu“:

- 1.) Stavební práce CRV kod 450 000 00-7
- 2.) Stavební úpravy budov sloužící k bydlení CRV kod 452 124 10-3
- 3.) Modernizace budov CRV kod 454 531 00-8

Výše jmenované tři položky prací nejsou součástí „Výkazu výměr“, ten řeší pouze rekonstrukci elektroinstalace a dodávky atypických elektrických rozvaděčů. Prosím tedy o vysvětlení, zdali součástí zakázky také položky 1-3 a zdali bude k těmto položkám dodán výkaz výměr. Děkuji za vstřícnost a zůstávám s pozdravem“.

Odpověď zadavatele na Žádost č. 4 ze dne 31. 7. 2024

Na žádost dodavatele zadavatel uvádí, že kódy CPV uvedené v odst. 3.2 zadávací dokumentace včetně dodavatelem uvedených kódů CPV 45000000-7, 45212410-3 a 45453100-8 jsou stanoveny dle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), v platném znění a slouží zejména k popisu veřejné zakázky v rámci uvedeného systému. Nejedná se tedy o kódy výkazu výměr a zadavatel dodává, že veškeré požadované stavební práce, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, jsou uvedeny v platné příloze č. 2 zadávací dokumentace (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), která je poskytnuta v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost č. 5 ze dne 31. 7. 2024

„Dobrý den, prosím o doručení/vyvěšení výkazu výměr s opravou položky „Revize“ na titulním listu. Nelze doplnit cena za revize, buňka je zamčená. Děkuji za vstřícnost“.

Odpověď zadavatele na Žádost č. 5 ze dne 31. 7. 2024

Zadavatel vyhovuje žádosti a poskytuje opravenou přílohu č. 2 zadávací dokumentace (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

II.

V návaznosti na výše uvedené (odpověď na 1. dotaz žádosti č. 3 uvedené v bodě I.) zadavatel doplňuje přílohu č. 1 zadávací dokumentace (Projektovou dokumentaci pro provádění stavby) o výpočet nouzového osvětlení, tj. soubor JM_105_DM-Brno-Klasterskeho_Rekonstr_elektro_Vypocet_NO.pdf, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel dále v návaznosti na výše uvedené (odpověď na 2. a 3. dotaz žádosti č. 3 a odpověď na žádost č. 5 uvedené v bodě I.) zveřejňuje upravenou přílohu č. 2 zadávací dokumentace (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Dodavatelé budou při zpracování svých nabídek vycházet z této přílohy.

S ohledem na výše poskytnuté vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ust. § 99 ZZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum 12. 8. 2024, 14:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1b - JM_105_DM-Brno-Klasterskeho_Rekonstr_elektro_Vypocet_NO.pdf

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 5. 8. 2024

V Brně dne 5. 8. 2024

**Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno,
příspěvková organizace**

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)