



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 114323/2024

Sp. zn.: S – JMK 90956/2024 OINV

Vyřizuje: Mgr. Lenka Ingrová

Telefon: + 420 541 296

Počet listů: 8

Počet příloh: 2

Datum: 12. 08. 2024

Profil zadavatele

Vysvětlení zadávací dokumentace XVI a XVII

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: **Jihomoravský kraj**
Sídlem: **Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno**
IČ: **708 88 337**

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Centrum technického a inovativního vzdělávání ve městě Kyjově**
Režim a druh veřejné zakázky: **nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce**
Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“)**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádosti dodavatelů doručené dne 07. 08. 2024 a 08.08.2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku.

Dotaz č. XVI/1:

V dodatečných informacích č. 11 jsme dostali odpověď na dotaz: „V rozpočtu D.101 v ASŘ chybí položka pro kuchyňskou linku. Žádáme o doplnění.“ Odpověď byla: Položka pro kuchyňskou linku je zařazena v objektu F.01 Co je prosím objekt F.01?

Odpověď č. XVI/1:

Kuchyňská linka je součástí Interiérové vybavení pevně spojené se stavbou – k této části je samostatný výkaz výměr, výkaz je označen v excelu jako F. Kuchyňskou linku pro objekt D.101 zde naleznete pod položkou č. 2.

Dotaz č. XVI/2:

V objektech chybí v oddílech D96 Přesuny suti a vybouraných hmot položky pro příplatek ke svislým přesunům za každé další patro. Dále v objektu D.105 chybí zcela položka pro vnitrostaveništní přesun do 10 m + příplatek za každých dalších 5 m. Žádáme o doplnění.

Odpověď č. XVI/2:

Příplatek ke svislým přesunům ve výkazech nechybí. Vzhledem k výškám objektů a počtu podlaží, v případě většího počtu podlaží bylo se svislým přesunem uvažováno i z 1.NP, vzhledem k složitosti výpočtů množství z jednotlivých podlaží.

Abychom Vám vyhověli měníme u objektu D. 103 svislé přesuny a uvádíme také příplatek za další patro formou koeficientu – položka č. 211b.

V objektu D.105 – uvedené položky nechybí najdete je pod číslem položky: 232 a 233.

Dotaz č. XVII/1:

Dotaz směřuje k zámečnickým prvkům.

D.101 – COWORKING

a) Prvky Z.01 – Z.04

ID	Název	Celková délka (mm)	Výška (mm)	Materiál	Povrchová úprava	Barevný odstín	Popis
Z01	Madlo vnitřního schodiště	4 112	1 000	Ocel	Žárově pozinkování + transparentní matný lak	Jednobarevné, dle výběru investora	Kulaté <u>eloxové</u> madlo pr. 42,4/2 mm, kotvené pomocí nerezových držáků madla do zdi, držáky po 591 mm
Z02	Madlo vnitřního schodiště	4 196	1 000	Ocel	Žárově pozinkování + transparentní matný lak	Jednobarevné, dle výběru investora	Kulaté <u>eloxové</u> madlo pr. 42,4/2 mm, kotvené pomocí nerezových držáků madla do zdi, držáky rozmístěné po 595 mm
Z03	Madlo vnitřního schodiště	4 242	1 000	Ocel	Žárově pozinkování + transparentní matný lak	Jednobarevné, dle výběru investora	Kulaté <u>eloxové</u> madlo pr. 42,4/2 mm, kotvené pomocí nerezových držáků madla do zdi, držáky rozmístěné po 712 mm
Z04	Madlo vnitřního schodiště	4 372	1 000	Ocel	Žárově pozinkování + transparentní matný lak	Jednobarevné, dle výběru investora	Kulaté <u>eloxové</u> madlo pr. 42,4/2 mm, kotvené pomocí nerezových držáků madla do zdi, držáky rozmístěné po 780 mm

Eloxová úprava je vhodná pro hliníkové prvky, nikoliv ocel.

b) Prvek Z.10

Z10	Kovový L profil pro vytažení hydroizolace u dveří domu dl. 1 880 mm	1 880	300	Ocel	Žárově pozinkování + transparentní matný lak	Jednobarevné, dle výběru investora	Kovový <u>nerezový</u> profil tvaru L perforovaný tl. 2 mm, výška 300 mm, vodorovná část 60 mm
-----	---	-------	-----	------	--	------------------------------------	--

Má být tento prvek z nerez. ocele anebo žárově pozinkovaný?

D.102 – ADMINITRATIVNÍ BUDOVA

c) Prvky Z.17 – Z.22

Z17	Kovový L profil pro vytažení hydroizolace u dveří domu dl. 2400 mm	2 400	300	Ocel	Žárově pozinkování + transparentní matný lak	Jednobarevné, dle výběru investora	Kovový nerezový profil tvaru L perforovaný tl. 2 mm výška 300mm, vodorovná část 60 mm
Z18	Kovový L profil pro vytažení hydroizolace u dveří domu dl. 1550 mm	1 550	300	Ocel	Žárově pozinkování + transparentní matný lak	Jednobarevné, dle výběru investora	Kovový nerezový profil tvaru L perforovaný tl. 2 mm výška 300mm, vodorovná část 60 mm
Z19	Kovový L profil pro vytažení hydroizolace u dveří domu dl. 1650 mm	1 650	300	Ocel	Žárově pozinkování + transparentní matný lak	Jednobarevné, dle výběru investora	Kovový nerezový profil tvaru L perforovaný tl. 2 mm výška 300mm, vodorovná část 60 mm
Z20	Kovový L profil pro vytažení hydroizolace u dveří domu dl. 1450 mm	1 450	300	Ocel	Žárově pozinkování + transparentní matný lak	Jednobarevné, dle výběru investora	Kovový nerezový profil tvaru L perforovaný tl. 2 mm výška 300mm, vodorovná část 60 mm
Z21	Kovový L profil pro vytažení hydroizolace u dveří domu dl. 1100 mm	2 200	300	Ocel	Žárově pozinkování + transparentní matný lak	Jednobarevné, dle výběru investora	Kovový nerezový profil tvaru L perforovaný tl. 2 mm výška 300mm, vodorovná část 60 mm
Z22	Kovový L profil pro vytažení hydroizolace u dveří domu dl. 1750 mm	1 750	300	Ocel	Žárově pozinkování + transparentní matný lak	Jednobarevné, dle výběru investora	Kovový nerezový profil tvaru L perforovaný tl. 2 mm výška 300mm, vodorovná část 60 mm

Má být tento prvek z nerez. ocele anebo žárově pozinkovaný? Užití obou variant považujeme za nadbytečné.

d) Prvek Z.23

Z23	Interiérové madlo schodiště	2 718	1 600	Ocel	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	Kulaté eloxové madlo průměru 42,4 mm, kotvené pomocí nerezových držáků madla v rozmezí po 600 m, ukončení madla
-----	-----------------------------	-------	-------	------	-----	------------------------------------	---

Eloxová úprava je vhodná pro hliníkové prvky, nikoliv ocel.

e) Prvky Z.24 – Z.26

Z24	Demontovatelné zábradlí před oknem	1 350	1 600	Ocel	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	Demontovatelné zábradlí z nerezové trubky průměru 42,4 mm, kotveno do zdiva pomocí kotvicí příruby, 2 trubky délky 1 350 mm nad sebou v rozmezí 300 mm, 185 mm nad parapetem okna
Z25	Demontovatelné zábradlí před oknem	1 350	1 600	Ocel	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	Demontovatelné zábradlí z nerezové trubky průměru 42,4 mm, kotveno do zdiva pomocí kotvicí příruby, 2 trubky nad sebou v rozmezí 300 mm, 185 mm nad parapetem okna
Z26	Demontovatelné zábradlí před oknem	1 350	1 600	Ocel	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	Demontovatelné zábradlí z nerezové trubky průměru 42,4 mm, kotveno do zdiva pomocí kotvicí příruby, 4 trubky nad sebou v rozmezí 300 mm, 100 mm nad parapetem okna

Domníváme se, že nerezové trubky nebudou opatřeny lakem.

f) Prvek Z.27

Z27	Kovový Z prvek pro přechod hydroizolace, celková délka ->	47 500	100	Ocel	Žárově pozinkování + transparentní matný lak	Jednobarevné, dle výběru investora	Kovový nerezový profil tvaru Z tl. 2 mm výška 200 mm, vodorovná část 60 mm, uložení vodorovně, dl. 2 500 mm pro jeden kus
-----	---	--------	-----	------	--	------------------------------------	---

Má být tento prvek z nerez. ocele anebo žárově pozinkovaný?

D.103 – PŘÍSTAVBA

g) Prvek Z.09

Z09	Kovový L profil pro vytažení hydroizolace u dveří domu dl. 2 500	2 500	300	Ocel	Žárově pozinkování + transparentní matný lak	Jednobarevné, dle výběru investora	Kovový nerezový profil tvaru L perforovaný tl. 2 mm, výška 300 mm, vodorovná část 60 mm
-----	--	-------	-----	------	--	------------------------------------	---

Má být tento prvek z nerez. ocele anebo žárově pozinkovaný?

h) Prvek Z.12

Z12	Kovový Z prvek pro přechod hydroizolace, celková délka ->	74 193	200	Ocel	Žárově pozinkování + transparentní matný lak	Jednobarevné, dle výběru investora	Kovový nerezový Z profil tl. 2 mm, výška 200 mm, vodorovná část 60 mm, uložení vodorovně dl. 3 225 mm pro jeden kus
-----	---	--------	-----	------	--	------------------------------------	---

Má být tento prvek z nerez. ocele anebo žárově pozinkovaný?

ch) Prvek Z.14

Z14	lemování čistící zóny	4 151	80	Ocel	žárově pozinkování + transparentní matný lak	Jednobarevné, dle výběru investora	Kovový <u>nerezový</u> L profil 18/80/2 mm osazený do podlahových vrstev pro lemování čistící zóny
-----	-----------------------	-------	----	------	--	------------------------------------	--

Má být tento prvek z nerez. ocele anebo žárově pozinkovaný?

D.104 – HALA AUTOSERVISU

i) Prvky Z.01 – Z.021

Z01	Zábradlí venkovního schodiště	4 081	1 100	Kovové zábradlí s průběžným madlem, zábradlí schodiště madlo z trubek 43/3 mm, sloupky a spodní díl z trubek 43/3 mm, svislá výplň z trubek 20/2 mm po 130 mm		Kov - Ocel	Jednobarevné, dle výběru investora	Přírodní
-----	-------------------------------	-------	-------	---	--	------------	------------------------------------	----------

Co je myšleno povrchovou úpravou „Přírodní“?

k) Prvky Z.22 – Z.24

Z22	Kovový L profil pro vytažení hydroizolace u dveří	1 500	300	Nerezový profil tvaru L perforovaný tl. 2mm, výška 300 mm, vodorovná část 60 mm	Kov - Ocel	Jednobarevné, dle výběru investora	Lak
Z23	Kovový L profil pro vytažení hydroizolace u dveří	1 500	300	Nerezový profil tvaru L perforovaný tl. 2mm, výška 300 mm, vodorovná část 60 mm	Kov - Ocel	Jednobarevné, dle výběru investora	Lak
Z24	Kovový L profil pro vytažení hydroizolace u vrat, dl. jednoho 3 300 mm	9 900	300	Nerezový profil tvaru L perforovaný tl. 2mm, výška 300 mm, vodorovná část 60 mm	Kov - Ocel	Jednobarevné, dle výběru investora	Lak

Domníváme se, že nerezové profily nebudou opatřeny lakem.

Odpověď č. XVII/1:

D.101 – Coworking

a) Děkujeme za upozornění, madla budou ocelová.

b) prvek Z10 bude z nerez. ocele.

D.102 – Administrativní budova

c) prvky budou pouze z nerez. ocele

d) madlo bude ocelová.

e) upravujeme povrchovou úpravu prvku.

f) Prvek Z27 bude z nerez. ocele.

D.103 – Přístavba

g) Prvek Z09 bude z nerez. ocele.

h) Prvek Z12 bude z nerez. ocele.

ch) Prvek Z14 bude z nerez. ocele.

D.104 – Hala autoservisu

i) povrchovou úpravou „přírodní“ bylo myšleno bez povrchové úpravy

k) nerezové profily nebudou opatřeny lakem, upravujeme v PD

Všechny prvky jsou upřesněny ve výpisech D.10X.XX_52_Výpis zámečnických výrobků_00.

Dotaz č. XVII/2:

Dotaz směřuje ke svítidlům.

D.101 – COWORKING

D.101.06 Silnoproud

210200004	211 03 03 - 60W svítidlo stropní	ks	4
210200004	211 03 03 - 60W svítidlo stropní	ks	16
210200004	211 03 03 - 60W svítidlo stropní	ks	30
210200004	211 03 03 - 60W svítidlo stropní	ks	6
210200004	211 03 03 - 60W svítidlo stropní	ks	2

D.102 – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

D.102.06 Silnoproud

216201002	svítidlo zářivkové přisazené 18W IP 20-45	ks	13
216201006	svítidlo zářivkové přisazené 18W IP 45 a více	ks	5
216201003	svítidlo zářivkové přisazené 36W IP 20-45	ks	1
216201003	svítidlo zářivkové přisazené 36W IP 20-45	ks	9
216201007	svítidlo zářivkové přisazené 36W IP 45 a více	ks	13
216201004	svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 20-45	ks	60
216201004	svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 20-45	ks	1
216201004	svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 20-45	ks	43
216201004	svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 20-45	ks	7
216201004	svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 20-45	ks	57

D.103 – PŘÍSTAVBA

D.103.06 Silnoproud

216201002	svítidlo zářivkové přisazené 18W IP 20-45	ks	15
216201003	svítidlo zářivkové přisazené 36W IP 20-45	ks	20
216201004	svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 20-45	ks	7
216201004	svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 20-45	ks	3
216201004	svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 20-45	ks	53
216201004	svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 20-45	ks	35
216201004	svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 20-45	ks	46
216201006	svítidlo zářivkové přisazené 18W IP 45 a více	ks	6
216201007	svítidlo zářivkové přisazené 36W IP 45 a více	ks	11

D.104 – HALA AUTOSERVISU

D.104.06 Silnoproud

216201007	svítidlo zářivkové přisazené 36W IP 45 a více	ks	60
216201007	svítidlo zářivkové přisazené 36W IP 45 a více	ks	4
216201006	svítidlo zářivkové přisazené 18W IP 45 a více	ks	6
215141121	svítidlo halogenové bodové vestavné do 100mm	ks	1
215141121	svítidlo halogenové bodové vestavné do 100mm	ks	8

D.105 – OPRAVÁRENSKÁ HALA

D.105.06 Silnoproud

216201002	svítidlo zářivkové přisazené 18W IP 20-45	ks	13
216201003	svítidlo zářivkové přisazené 36W IP 20-45	ks	39
216201004	svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 20-45	ks	8
216201004	svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 20-45	ks	33
216201004	svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 20-45	ks	33
216201006	svítidlo zářivkové přisazené 18W IP 45 a více	ks	15
216201007	svítidlo zářivkové přisazené 36W IP 45 a více	ks	18
216201024	svítidlo zářivkové přisazené 2x58W IP 45 a více	ks	107
216201024	svítidlo zářivkové přisazené 2x58W IP 45 a více	ks	13

D.106 – Venkovní plocha nádvoří

D.106.06 – Silnoproud

210200036	213 12 01 - 60W svítidlo žárovkové nástěnné	ks	14
210200036	213 12 01 - 60W svítidlo žárovkové nástěnné	ks	3

Tyto svítidla (viz výstřižky z VV) se výkresech ani v knize svítidel vůbec nevyskytují. Nejedná se o demontáž stávajících svítidel?

Odpověď č. XVII/2:

Nikoliv jedná se o montáže svítidel ve výkaze výměr níže uvedených svítidel označených dle knihy svítidel. Označení položek je ctěno dle rozpočtovacího programu. Snadno spárujete podle počtu kusů svítidel.

Dotaz č. XVII/3:

Položka č. 140 ve VV listu D.102.01

140	283759601R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; lambda = 0,035 W/(m.K); R _{tf} : E	m3	17,48318
		id - e07 : 141,25*1,1*0,1		15,53750
		35,376*1,1*0,05		1,94568

E 07	XPS víceúčelová hladká se zámkem	λ=0,032 W/m·K, třída reakce na oheň E, nejvyšší provozní teplota +75°C, uzavřená struktura. Při výskytu spodní vody nutno desky lepit po celém obvodu. XPS není dlouhodobě odolný proti UV. Při překrytí polystyrenu tmavými fóliemi nebo filtračními rohožemi požadujeme fólii překrýt další vrstvou.
------	----------------------------------	--

Izolace má rozdílné parametry v popisu položky a standardech. Prosíme tímto o prověření.

Odpověď č. XVII/3:

Platí PD - popis ve standardech materiálů, ve výkazu výměr upraveno.

Současně přikládáme upravený výkaz výměr a PD.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

Přílohy dle textu