



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.:

JMK 115521/2024

Profil zadavatele

Sp. zn.:

S – JMK 90956/2024 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Lenka Ingrová

Telefon:

+ 420 541 296

Počet listů:

4

Počet příloh:

3

Datum:

14.08. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace XVIII, XIX, XX a XXI

I. Informace o zadavateli

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlem:

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Centrum technického a inovativního vzdělávání ve městě Kyjově

Režim a druh veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon**“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádosti dodavatelů doručené dne 09. 08. 2024 a 12.8.2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku.

Dotaz č. XVIII/1:

V objektu D.106.01 v části oplocení prosíme o upřesnění.

V TZ a VV se uvádí pojezdová brána š.3,5m, dle koordinačního výkresu a výkresu oplocení je š.4,5m. Co platí?

Dále prosíme o upřesnění výšky posuvné brány, v PD to není patrné.

Odpověď č. XVIII/1:

Pojezdová brána je ve výkresové části specifikována se š. 4,5 m. Technická zpráva a VV s položkou č. 18 upraveny.

Výška posuvné brány je upřesněna v rámci aktualizovaného výkresu CTIV_DPS_D.106.01_06_ASŘ_Oplocení a vjezdová brána1.

IČ

708 88 337

DIČ

CZ70888337

Telefon

541 651 111

Fax

541 651 209

E-mail

posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet

www.kr-jihomoravsky.cz

Dotaz č. XIX/1:

V PD pro objekt D.205 venkovní kanalizace se v TZ uvádí, že bude osazena retenční nádrž, viz:

5.1. Akumulační nádrž

Nádrž na dešťovou vodu má objem 2x35,45 m³. Akumulační objem je dohromady 63,21 m³. Jedná se o dvě spojené monolitické betonové nádrže. Vnější rozměr jedné nádrže je v x š x d 2580 x 2380 x 7380 mm. Vnitřní rozměr jedné nádrže je v x š x d 2380 x 2100 x 7100 mm. Nádrže jsou zhotoveny z betonu C40/50 odolném vůči prostředí XA1. Hladina spodní vody max. 0,5 m ode dna, v případě vyšší hladiny je nutno posoudit na vztlak a navrhnout opatření proti vyplavání. Maximální zatížení D400.

V předaném VV jsme ovšem položku pro ocenění této položky nenalezli. Dále nám v PD chybí samotný výkres pro tuto nádrž. Žádáme o prověření a doplnění PD a do VV.

Odpověď č. XIX/1:

Akumulační nádrž v kombinaci s retenční jímkou s přepadem do kanalizace, jsou řešeny ve výkresech CTIV_DPS_D.205_02_VRK_SK a DK-Nádvoří_00.pdf a CTIV_DPS_D.205_03_VRK_Podélný řez a sché. AN_00.pdf.

Ve VV naleznete pod č. položek 60+ 61 a 57+58+59. V PD doplňujeme schéma prefabrikované nádrže.

Dotaz č. XIX/2:

Ve výkaze výměr pro objekt D.205 venkovní kanalizace se nachází položka, viz:

56	K	7211-23	Jímka na olejové úkapy, D+M	soub.	3,000		0,
----	---	---------	-----------------------------	-------	-------	--	----

K této položce není v rámci TZ ani PD žádný bližší popis. Žádáme zadavatele o určení, co má být dodávkou tohoto zařízení (objem, velikost, funkce) a doplnění projektové dokumentace.

Odpověď č. XIX/2:

Viz výkres č. CTIV_DPS_D.205_02_VRK_SK a DK-Nádvoří_00.pdf - jedná se o jímky na úkapy o objemu 1m³, nachází se před objektem D.104 a D.105 – do jímek jsou svedeny vnitřní podlahové vpustě.

Specifikace jímky doplněna do TZ pro D.205
Upřesněno také ve VV p.č. 56

Doplněna byla položka č. 70 Vyvložkování lapače tuku pomocí plastových vložek

Následnou kontrolou rozpočtu bylo zjištěno, že ve VV pro D.205 se omylem vyskytly položky, které patří do rozpočtu pro D.104.04 – tyto položky tedy byly přesunuty do VV pro D.104.

Dotaz č. XX/1:

Dotaz směřuje k D.105.01_65_01_ASŘ_Dílenská technologie zabudovaná

1	X01	Zvedák do podlahy 3,5 t, kompletní sestava včetně instalační kazety	ks	5,00000	
2	X01a	Montáž pístového zvedáku 3,5t do podlahy	ks	5,00000	
3	X02	Zvedák do podlahy 5,5t, kompletní sestava včetně instalační kazety	ks	1,00000	
4	X02a	Montáž pístového zvedáku 5,5t do podlahy	ks	1,00000	
5	X03	Prefabrikovaný stavební dílec - montážní jáma	ks	1,00000	
6	X03a	Doprava montážní jámy, pronájem jeřábu, zprovoznění zařízení, montáž	ks	1,00000	
7	X04	Hydraulický zvedák do montážní jámy včetně osazení	ks	1,00000	
8	X04a	hydraulický zvedák do montážní jámy osazení a zprovoznění	ks	1,00000	
9	X05	Válcová zkušebna brzd	ks	1,00000	
10	X05a	Válcová zkušebna - Instalace a zprovoznění a zaškolení	ks	1,00000	
11	X06	Zkušebna tlumičů	ks	1,00000	
12	X06a	Zkušebna tlumičů - Instalace a zprovoznění a zaškolení	ks	1,00000	
13	X07	Test vůlí podvozků	ks	1,00000	
14	X07a	Test vůlí podvozků - Instalace a zprovoznění a zaškolení	ks	1,00000	
15	X08	Diagnostika vibrací	ks	1,00000	
16	X08a	Diagnostika vibrací - Instalace a zprovoznění a zaškolení	ks	1,00000	
17	X09	Montážní stroj na pneumatiky	ks	1,00000	
18	X09a	Montážní stroj na pneumatiky - Instalace a zprovoznění a zaškolení	ks	1,00000	
19	X10	Myčka kol	ks	1,00000	
20	X10a	Myčka kol - Instalace a zprovoznění a zaškolení	ks	1,00000	
21	X17	Výkonová zkušebna včetně příslušenství a chladicího ventilátoru	ks	1,00000	
22	X17a	Výkonová zkušebna - Instalace zprovoznění a zaškolení	ks	1,00000	

Parametry pro jednotlivé prvky definované ve výpise „CTIV_DPS_D.105.01_65.01_ASŘ_Zabudovaná technologie“ se nám jeví příliš striktní s velkým množstvím a kombinací jednotlivých požadavků. Ze zkušenosti dodavatele v rámci obdobných projektů je takto specifická technologie dodávána z důvodu dodržení veškerých kvalitativních požadavků a očekávání napřímo specializovanou firmou ze strany investora nebo je specifikován konkrétní výrobce, dodavatel či typ. Na základě výše zmíněného dodavatel žádá o bližší specifikaci těchto prvků prostřednictvím zveřejnění konkrétního referenčního výrobku nebo alespoň firem, jež dokáží tuto technologii dodat tak, jak je stanovená v zadání, případně žádáme zadavatele o zvážení vyjmutí těchto prvků z VŘ.

Odpověď č. XX/1:

V zadávací dokumentaci není možné uvádět konkrétní referenční výrobky nebo specifikovat konkrétní výrobce či dodavatele. Tento postup je v souladu s platnými právními předpisy, zejména s ustanovením § 36 odst. 1 a § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel musí zajistit rovné podmínky pro všechny potenciální dodavatele a nesmí umožnit diskriminaci.

V dokumentaci jsou specifikace pro jednotlivé technologie uváděny v potřebném rozsahu, prosíme o dodržení kvalitativních požadavků s ohledem na profesionální úroveň a provoz školy.

Dotaz č. XXI/1:

Žádáme zadavatele o upřesnění materiálu pro dveře u obje ktu D102.01 ASŘ

- U pol např. D01- D23 Ve výpisu je napsáno materiál křídla vysokotlaký laminát, v povrchové úpravě křídla je lamino (CPL) – co je správně
- U pol např. D24-D50 Ve výpisu je napsáno materiál dýhovaný dle křidel ve 2np, v povrchové úpravě lamino (CPL), žádná dýha – co je správně

ID	Počet	Pohled	Výška	Šířka	Orientace	Design	Požární klasifikace	Panikové kování	Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost, Rw=db	Křídlo	
											Materiál křídla	Povrchová úprava dveřního křídla
D01	1		1970	800	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Vysokotiský laminát	Lamino (CPL)
D02	1		1970	800	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Vysokotiský laminát	Lamino (CPL)

D24	1		1970	900	L	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)
D25	1		1970	900	L	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)

Odpověď č. XXI/1:

U položek D01-D23 je materiálem dveřního křídla Dřevěný kompozit, povrchová úprava těchto položek platí jako CPL laminát.

U položek dveří D24-D50 je materiálem dveřního křídla Dřevěný kompozit, povrchová úprava těchto položek je dřevěná dýha v dekoru a barevnosti dle stávajících dveří ve 2NP.

Přikládáme aktualizovaný výpis dveří a vrat pro D.102 a zároveň také pro D.101 a D.103

Současně přikládáme upravený výkaz výměr a aktualizovanou PD.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

v z. Ing. Petr Štěpánek
vedoucí oddělení ekonomiky a financování investic

Přílohy dle textu