

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávku zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„Havarijní obměna dvou evakuačních výtahů v budově L“

Zadavatel obdržel 19.8.2024 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Jak je plánované napájení výtahů ze záložního zdroje? Je součástí poptávky dodání bateriového záložního zdroje, nebo evakuační výtahy budou napojeny na stávající záložní zdroj nemocnice?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že evakuační výtahy budou napojeny na stávající záložní zdroj nemocnice.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Je požadováno vybudování nuceného odvětrávání výtahové šachty? Tuto skutečnost nám určí až následné vypracování PBR.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel sděluje, že vybudování nuceného odvětrávání výtahové šachty bude určeno na základě vypracované PBR. Vybudování nuceného odvětrávání výtahové šachty musí být naceněné v rámci předložené cenové nabídky. V případě, že PBR jej nebude vyžadovat, bude s touto položkou nakládáno jako s méně-prací.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 23. 9. 2024 do 10:00 hodin**

V Ivančicích

Ing. Pavel Baláš
Náměstek ředitele pro HTS
Zástupce zadavatele