

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/4186 OTNICE – LOVČIČKY

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 19. 08. 2024 dodavatel požádal, v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

Zadavatel zveřejnil Zadávací dokumentaci – Soupis prací.

V Oddíle 5 komunikace jsou položky:

11	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 160,000
		"nová kce v místech sanace ŠDa 0/32 tl.150mm` 600+{(1,4*400)"		
12	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	760,000
		"nová kce v místech sanace ŠDa 0/32 tl.150mm` 600+{(0,4*400)"		

I když je položka číslo 12 tl. do 200mm , tak je zde stejná poznámka, jak u položky č.11 – a to tl. 150mm

Dle vzorového řezu je však jedna vrstva štěrkodrti tl. 150 mm a druhá tl.200mm

Žádáme zadavatele o opravu položek, popřípadě o vysvětlení.

Odpověď:

Zadavatel opravil popis položky č.12 v soupisu prací.

Sdělení zadavatele:

V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace byl opraven soupis prací. Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubory s názvy:

III_4186 Otnice-Lovčičky - rekapitulace (BEZ CEN)_20.8.2024.xlsx

III_4186 Otnice-Lovčičky, soupis prací_20.8.2024.pdf

III_4186 Otnice-Lovčičky, soupis prací_20.8.2024.xlsx

III_4186 Otnice-Lovčičky, soupis prací_20.8.2024.xml

Lhůta pro podání nabídek se mění z původního termínu 27. 8. 2024 9:00 hod. na nový termín 29. 8. 2024 09:00 hod.

V Brně, dne 20.08.2024



Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek

Příloha: opravený soupis prací