

Veřejná zakázka na stavební práce

žadovaná podle § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B“

podlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uveřejněno na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel.

Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 42/24/K

V Brně, dne 28.8.2024

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B“

Vysvětlení zadávací dokumentace (2)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2: silnoproud:

1.všechny kabely jsou navrženy v protipožární odolnosti. V PBŘ uvedeno ,že není požadavek na běžné kabely v tomto provedení

15.1.6.2 Kabeláž

Na elektrické rozvody zařízení nesloužící pro požárně bezpečnostní zařízení nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska požární bezpečnosti.

Odpověď č. 2: Projektant části NN odpověděl takto:

Nikde v projektu ESIL nejsou použity kabely s funkční schopností při požáru (hnědé kabely, CXKH-V případně prafladur).

Používáme „pouze bezhalogenové“ kabely (oranžové kabely, CXKH-R případně praflasafe) – hlavním důvodem je bezpečnost (kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře, a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice). PBŘ není jediný dokument který určuje požadavky na kabely další požadavky např ve vyhl. 23/2008 Sb.

Použijte bezhalogenové oranžové kabely, CXKH-R případně praflasafe.

Odpovědi č. 2 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B

Dotaz č. 3: slaboproud:
1.část EPS-kabel ve výkazu pro čidla je typ JYSTY -tento kabel nesplňuje reakci na oheň B2... jak se píše v TZ:

Kabelové rozvody EPS

Kabelové rozvody pro monitorovací prvky EPS (pro čidla) jsou navrženy kabelem 1x2x0,8, třídou reakce na oheň B2cas1d0.

Odpověď č. 3: Projektant části EPS odpověděl takto:
Kabely JYSTY2x0,8, které propojují hlásiče, a které jsou vykázány v rozpočtu, opravdu nesplňují parametr B2ca, s1, d0, který zmiňuje moje technická zpráva EPS (v příloze posílám technickou zprávu BEZ této zmínky).
Použijte prosím běžné kabely JYSTY, zmínka v technické zprávě je nadbytečná.

Odpovědi č. 3 došlo k upřesnění zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadávatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 2.

Dotaz č. 4: V projektové dokumentaci je řešeno doplnění a rekonstrukce stávajících elektrických rozvodů. Prosíme o informaci jaký systém je nyní používán na EKV a EPS?

Odpověď č. 4: EKV je od firmy ANeT(<https://anet.eu/cz/pristupove-systemy/>). Pro nastavení se používá Anet Guard 12.5. Řešení preferujeme pomocí Unicontrol. Je za potření pouze 1x LAN ostatní komponenty komunikují po 485 s UC.
EPS je SIEMENS SINTESO FC 2060

Odpovědi č. 4 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Informace č. 2: Na základě provedeného upřesnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje ROZHODNOU lhůtu přiměřeně k provedeným změnám o 2 pracovní dny. Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje (při započtení 72 hodin v souvislosti s uplatněným ust. § 242 odst. 5 zákona) **do 26.9.2024 do 10,00 hod.**
Lhůty uvedené v odst. 5.3. Zadávacích podmínek se nově stanoví takto:

Zahájení zadávacího řízení	datum	
Konec lhůty pro podání nabídek	26.9.2024, 10:00 hod.	tj. 32 pracovních dnů + 3 kalendářní dny
Konec lhůty pro podání námitek proti ZD = „rozhodná lhůta“	23.9.2024, 10:00 hod.	tj. 32 pracovních dnů
Konec lhůty pro doručení žádosti o vysvětlení ZD	11.9.2024, 23:59:59	7 pracovních dnů před uplynutím rozhodné lhůty

Příloha: Opravená technická zpráva

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele