

Veřejná zakázka na stavební práce

žadovaná podle § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B“

podlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uveřejněno na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel.

Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 45/24/K

V Brně, dne 3.9.2024

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B“

Vysvětlení zadávací dokumentace (4)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 23: Ve výkazu výměr dle PBŘ chybí položka pro samozavírače ke dveřím s požární odolností.

Odpověď č. 23: Výkaz výměr doplněn – viz příloha

Odpovědi č. 23 došlo k doplnění zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 4.

Dotaz č. 24: Výrobce dveří nás informoval, že nevyrábí dveře ve velikosti š.110mm materiál HPL kouřotěsné.

Odpověď č. 24: Výroba HPL kouřotěsných dveří na 1,10 m šířky je realizovatelná běžným zhotovitelem dveří.

Odpovědi č. 24 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Informace č. 4: Na základě provedení upřesnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou lhůtu (při započtení 72 hodin v souvislosti s uplatněným ust. § 242 odst. 5 zákona) **do 7.10.2024 do 10,00 hod.**
Lhůty uvedené v odst. 5.3. Zadávacích podmínek se nově stanoví takto:

Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B

Zahájení zadávacího řízení	datum	
Konec lhůty pro podání nabídek	7.10.2024, 10:00 hod.	tj. 41 pracovních dnů + 3 kalendářní dny
Konec lhůty pro podání námitek proti ZD = „ rozhodná lhůta “	4.10.2024, 10:00 hod.	tj. 41 pracovních dnů
Konec lhůty pro doručení žádosti o vysvětlení ZD	24.9.2024, 23:59:59	7 pracovních dnů před uplynutím rozhodné lhůty

Příloha: Opravený VV

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele