LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

21VK-500/1400 STÁVAJÍCÍ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ - VK BUDE ZACHOVÁNO

TRV 3 — TERM. VENTIL INTEGROVÁN V OT.-VK (ZŮSTANE STÁVAJÍ) NOVÉ ZAREGULOVANÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU - NOVÁ TERMOSTATICKÁ HLAVIC S OCHRANNOU PROTI ODCIZENÍ A POŠKOZENÍ

Š 2 — PŘIPOJOVACÍ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA VK.-ZŮSTANE ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ

KL-1810/750 — STÁVAJÍCÍ TRJIBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ BUDE ZACHOVÁNO

KRV 3 — TERM. VENTIL PRO - KL (ZŮSTANE STÁVAJÍ) NOVÉ ZAREGULOVANÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU - NOVÁ TERMOSTATICKÁ HLAVIC S OCHRANNOU PROTI ODCIZENÍ A POŠKOZENÍ

Š 1 — PŘIPOJOVACÍ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA KL.-ZŮSTANE ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ

RV 3 — REGULAČNÍ VENTIL.-ZŮSTANE ZACHOVÁN STÁVAJÍCÍ - NOVÉ ZAREGULOVANÍ

POZNÁMKA:
STÁVAJÍCÍ TEPLOTNÍ SPÁD 65/55°C BUDE PO ZATEPLENÍ UPRAVEN NA 58/48°C
STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU V CO NEJVĚTŠÍ MOŽNÉ MÍRE ZACHOVÁNA
JE POČÍTÁNO S VÝMĚNOU cca 10% OTOPNÝCH TĚLES ZA NOVÁ VZHLEDEM K JEJICH POŠKOZENÍ
JE POČÍTÁNO S VÝMĚNOU cca 20% PŘIPOJOVACÍCH UZAVÍRACÍCH ŠROUBENÍ ZA NOVÁ VZHLEDEM K JEJICH POŠKOZENÍ
JE POČÍTÁNO S VÝMĚNOU 100% TERMOSTATICKÝCH HLAVIC ZANOVĚ S OCHRANNOU PROTI ODCIZENÍ A POŠKOZENÍ

ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA VÝKRESE

S

RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ

±0.000 = 420.200 m n. m. Bpv

NÁZEV PROJEKTU
Paprsek - Snížení energetické náročnosti budovy

MÍSTO STAVBY
K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice
p.č. 1740, k.ú. Velké Opatovice [779237]

KRAJ/OBCE
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

OBJEKT
SO 01 - Ústav sociální péče

ČÁST PROJEKTU
D.1.4.1_ÚT

NÁZEV: **PŮDORYS 2.NP**
ČÍSLO:

GARANT projekt s.r.o.
Studentská 1057/4, 602 00 Brno
IČ: 06722864, DIČ: CZ06722864
E-mail: info@garantprojekt.cz
mob.: 608 313 838
web: garantprojekt.cz

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT: ING. PETR POLÁČEK
č. autorizace 1004117

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. STANISLAV SMOŽÍK

VYPRACOVAL: ING. PETR POLÁČEK

ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM
GP202212	4/2023
MĚŘÍTKO	STUPEŇ