

UKONČENÍ ROZVODŮ SK – VIZ  
VÝKRES "204"

UKONČENÍ ROZVODŮ STA – VIZ  
"001" TECH. ZPRÁVA

HODINY H1.6 NA KTERÉ JE  
NAPOLNĚN ROZVOD V  
OBJEKTU URGENTNÍHO  
PŘÍJMU

### LEGENDA

- 1) ZPŮSOB ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ SLP JE UVEDEN VE VÝKRESE "BLOKOVÁ SCHÉMATA SLP".
- 2) LEGENDA K POUŽÍTYM KABELŮM A K NOSNÉMU MATERIÁLU JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ SLP JE UVEDENA VE VÝKRESE "BLOKOVÁ SCHÉMATA SLP".
- 3) LEGENDA K POPISU ZÁSUVEK SK JE UVEDENA VE VÝKRESE "BLOKOVÁ SCHÉMATA SLP".


### POUŽITÉ ZNAČKY SLABOPROUDU

- ZÁSUVKA DATOVÁ 1RJ45, CAT5e
- ZÁSUVKA DATOVÁ 2RJ45, CAT5e
- ZÁSUVKA DATOVÁ 2RJ45, CAT5e
- KOAXIÁLNÍ ZÁSUVKA STA
- ZVONKOVÉ TABLO
- ŘÍDICI JEDNOTKA EKV
- BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA EKV
- ELEKTRICKÝ ZÁMĚK
- PODRUŽNÉ, NÁSTĚNNÉ HODINY JČ
- VNITŘNÍ IP KAMERA
- VENKOVNÍ IP KAMERA

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN-S (ÚSTŘEDNÝ, ROZVADĚČE)
- MALE NAPĚTÍ, SELV (STRANA ROZVODŮ SK, EKV, JČ, STA)
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
  - OCHRANA KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI
- OCHRANA PŘI PORUŠĚ
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
  - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
  - OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM
- PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000–5–51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

±0,000 = 263,15 m n.m.



<div>LT PROJEKT</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOVNICE VŠTRMĚY</div>		<div>Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK</div> <div>Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ</div>	
<div>Profese:  SLP</div>	<div>Zpracovatel dle: <b>R.M.Elektro</b> Křenová 60, Brno 602 00 Tel: +420 541 235 788 E-mail: projekce@rmelectro.cz</div> <div> QR vizitka</div>		
<div>Odpovědný projektant: Ing.Miroslav REK</div>	<div>Vypracoval:  Ing.Miroslav REK</div>	<div>Kontroloval: Ing.Miroslav REK</div>	
<div>Akce:  NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. URGENTNÍ PŘÍJEM</div>		<div>Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov Tel: +420 517 315 111 www.nemvy.cz</div>	
<div>Objekt: URGENTNÍ PŘÍJEM</div>	<div>SO 01</div>	<div>Autorizace:</div>	
<div>Obsah:  PŮDORYS 1.PP - ČÁST 2</div>	<div>Měřítko:  1:50</div>	<div>Číslo výkresu:  D.1.01.4d-202</div>	<div>Zakázkové číslo: 46 - 2021 Paré: Datum: 07 - 2022 Stupeň: DPS Formát: 6A4</div>