


LEGENDA


- ┐ ZASILKA DATOVÁ 2RJ45, CAT5e**
- UTP – KABEL U/UTP CAT 5e, LS0H
- M40 – ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA Ø40mm
- LV20 – PLASTOVÁ LIŠTA BEZHAŁOGENOVÁ 20x20mm
- LV40 – PLASTOVÁ LIŠTA BEZHAŁOGENOVÁ 40x20mm

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN-S (ÚSTŘEDNÝ, ROZVADĚČE)
MALÉ NAPĚTÍ, SELV (STRANA ROZVODŮ SK)
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 - OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
 - OCHRANA PŘI PORUŠĚ
 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
 - OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM
- PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000–5–51, VZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

±0,000 = 266,73 m n.m. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP)



Generální projektant: Tomický & Marňák www.a-tomic.cz		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00		Investor:  Nemocnice Vyškov	
Název stavby: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. STAVEBNÍ ÚPRAVY GASTROENTEROLOGIE		Zakázkové číslo: DPS 02-2024		Paré: 05-2024	
Zpracoval: R.M.Elektro - Ing. Miroslav Rek Klenová 60, 60200 Brno Tel.: +420 541 230 788 E-mail: projekce@melektro.cz		Ověřil: SLP		Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Odpovědný projektant: ING. MIROSLAV REK		Výpracoval: ING. MIROSLAV REK		Kontroloval: ING. MIROSLAV REK	
Objekt: SO 01 - KŘÍDLO A6 BUDOVY A		Autorizace:			
Název přílohy: PŮDORYS 1.NP		Označení přílohy: D.1.01.4d-102		Formát: 3x44 Měřítko: 1:50	