


OZNAČENÍ PŘIPOJOVACÍCH MÍST :

MP – ROZVOD MEDIPLYNŮ
UT – ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
VZT – KLIMAJEDNOTKA

LEGENDA :



- DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CY4/ZZ
- PROPOJENÍ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE MX S PA PŘÍPOJNICI V 4RMS1.2.1 VODIČEM CY16/ZZ
- PŘÍZEMNĚNÍ PE SVOREK V SILNOPROUDÝCH ROZVODECH VODIČEM CY2,5/ZZ
- ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE K0125 S UZEMŇOVACÍMI SVORKOVNICEMI (v=0,3m)
- ZÁSUVKA PRO PŘIPOJENÍ FUNKČNÍCH ZDRAVOTN.PŘÍSTROJŮ TYP 2495-0-059 + 2ks VIDLICE 0299-0-0032 (UMÍSTIT VEDLE SILOVÝCH ZÁSUVEK)

- U DVEŘÍ Z m.č.4.119 POSUNOUT ZÁSUVKU PRO PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJŮ MIMO ÚPRAVU DVEŘÍ



PE SVORKY ZÁSUVKY, VODIČ CY2,5/ZZ
ZAJIŠTĚNÍ IMPEDANCE OCHRANNÝCH VODIČŮ

±0,000 = 266,73 m n.m. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP)

Generální projektant: Tomický & Martiňák www.a-tomic.cz				Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00		Investor:  Nemocnice Vyškov		
Název stavby: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. STAVEBNÍ ÚPRAVY GASTROENTEROLOGIE						Zakázkové číslo: DPS 02-2024		Paré:
						Datum: 05-2024		
						Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Zpracovatel: Ing. Jaromír Glovina, Prušánecká 4, 528 00 Brno Gsm: +420 604 328 790 E-mail: glovinaj@gmail.com				Oddíl: EL		Autorizace:		
Odpovědný projektant: ING. JAROMÍR GLOVINA		Vypracoval: ING. JAROMÍR GLOVINA		Kontroloval: ING. VLADIMÍR CHYTIL				
Objekt: SO 01 - KŘÍDLO A6 BUDOVY A								
Název přílohy: DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ - 1.NP						Označení přílohy: D.1.01.4c-103		Formát: 3x4
								Měřítko: 1:50