






±0,000 = 266,73 m n.m. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP)

- LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:
- 23/500/160 Ka – ČLÁNKOVÉ LITINOVÉ OT s bočním připojením typ KALOR
(23 čl., h=600 mm,tl.=160 mm)
- 18/600/150 SI – ČLÁNKOVÉ LITINOVÉ OT s bočním připojením typ SLAVIA
(18 čl., h=600 mm,tl.=150 mm)
- 18/600/150 SI – ČLÁNKOVÉ LITINOVÉ OT s bočním připojením typ SLAVIA
(18 čl., h=600 mm,tl.=150 mm)
- DEMONTOVANÉ OT
- OT PONECHANÉ
- LEGENDA ARMATUR A PŘÍSLUŠENSTVÍ
- PV15/4 RADIÁTOROVÝ VENTIL V4252 (MYJAVA), DN15 S PŘEDNASTAVENÍM NA č.4
- PŠ15 ŠROUBENÍ S PŘEVLEČNOU MATICÍ k otopnému tělesu DN15
- ① OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ
- VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- KK KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ

Generální projektant: Tomický & Martiňák www.a-tomic.cz				Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00		Investor: 		
Název stavby: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. STAVEBNÍ ÚPRAVY GASTROENTEROLOGIE				Zakázkové číslo:		DPS 02-2024		Paré:
				Datum:		05-2024		
				Stupeň:		PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Zpracovatel: TRASKO Projekce, s. r. o. Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov Tel: +420 777 738 229, E-mail: c.truchlik@trasko.cz				Oddíl: ÚT		Autorizace:		
Odpovědný projektant: ING. ČENĚK TRUCHLÍK 		Vypracoval: ING. ČENĚK TRUCHLÍK 		Kontroloval: ING. ŘEZNÍČEK MARTIN 				
Objekt: SO 01 - KŘÍDLO A6 BUDOVY A								
Název přílohy: PŮDORYS 1.NP - STAV 2024						Označení přílohy: D.1.01.4b-102		Formát: 2xA4
								Měřítko: 1:50