



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 128886/2024

Sp. zn.:

S - JMK 90524/2024 OINV

Vyřizuje:

Vašková

Telefon:

541 651 457

Počet stran:

2

Počet příloh/listů:

0/0

Datum:

9. 9. 2024

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

IČO:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce střešní krytiny SVČ Ivančice a Fotovoltaická elektrárna včetně bateriového úložiště na střeše budovy Horizont – středisko volného času Ivančice, p. o.

Vysvětlení zadávací dokumentace IV

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na žádost dodavatele doručenu dne 6. 9. 2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku. Zadavatel uvádí, že není v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ povinen vysvětlení poskytnout, neboť žádost nebyla doručena včas, přesto však považuje za vhodné toto konkrétní vysvětlení poskytnout.

Dotaz č. 1/IV:

Dobrý den, na základě dodatečných informací bylo u FVE odstraněno dispečerské řízení z důvodu instalované FVE do velikosti 99 kWp. V referenčních zakázkách je ale stále požadováno aby reference na FVE měly uděleny licence Energetického regulačního úřadu.

Prosím vás o informaci, zda je požadavek z důvodu změny zadání FVE požadován.

Odpověď č. 1/IV:

Zákon 458/2000 (energetický zákon) licenci Energetického regulačního úřadu vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem nad 50 kW.

Udělení licence Energetického regulačního úřadu u významných zakázek (referenčních zakázek) zadavatel požaduje v tom smyslu, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru