

INSTALACE V PRACOVNÍCH STOLECH SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ INTERIÉRU

POZNÁMKA:
- HLAVNÍ TRASY VE ŽLABECH, OSTATNÍ POD OMÍTKOU
- ZÁSUVKY VE VÝŠI 500 MM, NEJLI UVEDENO JINAK
- SPÍNÁČE A OVLADAČE VE VÝŠI 1200 MM
- VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CYY 6/64
- TRASY VEDENÍ KOORDINOVAT SE VZT, ZTI, ÚT, SLP
- OSUŠOVAČE VE VÝŠI 1400 MM OD PODLAHY
- OVLADAČE VZT OZNAČIT "VENTILÁTOR"

STÁVAJÍCÍ OBVODY PŮDY 127, 150, 151 DEMONTOVAT, ODPOJIT Z 3RS1 (3NP)

VÝSTR.TABULKY:
TAB.2.39.29 V NEBEZPEČÍ STISKNI TLAČÍTKO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI (PLOCHY)	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP
4.1	CHODBA	14,3	VINYL	DISPERZNÍ MALBA	SDK PODHLED+MALBA
4.2	SCHODIŠTĚ (CHÚD)	35,6	TERACO LITÉ	DISPERZNÍ MALBA	SAMONOSÝ POŽ. PODHLED
4.3	CHODBA	69,4	VINYL	DISPERZNÍ MALBA	SDK PODHLED+MALBA
4.4	WC-INVALIDÉ	4,9	KERAMDLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED+MALBA
4.5	WC-HOŠI	15,5	KERAMDLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED+MALBA
4.6	WC-HOŠI - PŘEDSÍŇ	5,1	KERAMDLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED+MALBA
4.7	WC-DÍVKY - PŘEDSÍŇ	6,3	KERAMDLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED+MALBA
4.8	WC-DÍVKY	14,3	KERAMDLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED+MALBA
4.9	WC-ŽENY	5,2	KERAMDLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED+MALBA
4.10	VÝTAHOVÁ ŠACHTA (výťah)	0,32,5			SDK PODHLED+MALBA
4.11	CHODBA	84,3	VINYL	DISPERZNÍ MALBA	SAMONOSÝ POŽ. PODHLED
4.12	ODBORNÁ UČEBNA BIOLOGIE	112,9	VINYL	DISPERZNÍ MALBA	SDK PODHLED+MALBA
4.13	KABINET BIOLOGIE	45,2	VINYL	DISPERZNÍ MALBA	SDK PODHLED+MALBA
4.14	LABORÁTOR BIOLOGIE	77,7	VINYL ANTISTAT.	DISPERZNÍ MALBA	SDK PODHLED+MALBA
4.15a	FILTR	5,4	VINYL ANTISTAT.	DISPERZNÍ MALBA	SDK PODHLED+MALBA
4.15b	STERILIZAČNÍ LABORÁTOR	17,5	VINYL ANTISTAT.	DISPERZNÍ MALBA	SDK PODHLED+MALBA
4.16	UČEBNA IT	43	VINYL ANTISTAT.	DISPERZNÍ MALBA	SDK PODHLED+MALBA
4.17	PŘÍPRAVNA + KABINET IT	22,5	VINYL	DISPERZNÍ MALBA	SDK PODHLED+MALBA
4.18	PRACOVNÍ ŠTĚ	8,3	VINYL ANTISTAT.	DISPERZNÍ MALBA	SDK PODHLED+MALBA
4.19	POSLUCHÁRNA IT	69,7	VINYL ANTISTAT.	DISPERZNÍ MALBA	SDK PODHLED+MALBA
4.20	ODBORNÁ UČEBNA FYZIKY	119,6	VINYL	DISPERZNÍ MALBA	SDK PODHLED+MALBA
4.21	PŘÍPRAVNA + KABINET FYZIKY	29,1	VINYL	DISPERZNÍ MALBA	SDK PODHLED+MALBA
4.22	LABORÁTOR FYZIKY	55,0	VINYL ANTISTAT.	DISPERZNÍ MALBA	SDK PODHLED+MALBA
4.23	LABORÁTOR CHEMIE	63,2	VINYL ANTISTAT.	DISPERZNÍ MALBA	SDK PODHLED+MALBA
4.24	PŘÍPRAVNA	20,0	VINYL	DISPERZNÍ MALBA	SDK PODHLED+MALBA
4.24a	SKLAD	7,0	VINYL	DISPERZNÍ MALBA	SDK PODHLED+MALBA
4.25	KABINET CHEMIE	33,5	VINYL	DISPERZNÍ MALBA	SDK PODHLED+MALBA
4.26	ODBORNÁ UČEBNA CHEMIE	73,0	VINYL	DISPERZNÍ MALBA	SDK PODHLED+MALBA

- PARAPET ŽLAB 2KOMOR. DLP 150x85 AI
- PE PŘÍPOJNICE POSPOJOVÁNÍ - KO125E + SVORKOVNICE h=0,2m
- ZATEMNĚNÍ - KRABICE KR68
- A ANTISTAT.PODLAHA - KU68 + PVC20 DO PODLAHY; h=0,2m
- LAB.STOLY - KABELOVÝ VÝVOD 7744 47 V KU68 + SVORKY
- PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA OZNAČIT DLE VYHL.23/2008 Sb.)
- ⚡ ZÁSUVKA 230V - S PŘEPĚT.MODULEM "D"
- ⚡ ELEKTRICKÝ OSOUEČ RUKOU (DODÁVKA INTERIÉRU)

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE, AC, 230/400V; TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN

Hlavní inženýr projektu	Zodpovědný projektant	Vypracoval	ARCH PROFI BAU spol. s r.o.
Ing. arch. David Tříz	Jan Drbal	Jan Drbal	Knausova 5, 618 00 Brno t/f: 548 232 444, 248 232 281 e-mail: archprofi@archprofi.cz
Stavebník: Krajní úřad Jihomoravského kraje, Žerotínova nám. 3/5, 602 00 Brno	Formát	B/A4	
Místo: Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno-Račkovice	Datum	11/2016	
Název stavby: Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří	Účel dokumentace	DPS	
Stavební objekt: D11.5 ELEKTRONSTALACE	Číslo zakázky	1106/168	
Obsah: 4NP - ZÁSUVKOVÉ OBVODY	MAJITKO	Číslo výkresu	D1.4.5-3
	1:100		