

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B“

podlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uveřejněno na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 47/24/K

V Brně, dne 18.9.2024

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B“

Vysvětlení zadávací dokumentace (5)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 25: Exterier.horizontální žaluzie: Nesouhlasí uvedený počet množství kusů v tabulce výplní s výpisem ve VV i vč.značení pozic
V dodateč.informacích č.3 dotaz č.22 sdělujete změnu pozic plastových výplní za AL výplně bez další úpravy. ve VV. Přesto v díle 769 jsou chybné pozice plast.výplní v označení PL3 (v tabulce označení není).... správně PL2
žádáme o provedení souladu pozic výplní a žaluzií -doložit nově VV s opravenou specifikací položek

Odpověď č. 25: V příloze dokládáme opravený VV s opravou označení oken viz. níže a doplněním položky chybějící žaluzie. (celkem 5ks)

Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B

PŮVODNÍ VV:

Díl: 769	Otvorové prvky z plastu				0,00		
70	648991113RT5	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 400 mm	m	48,00000		0,00	801-1 RTS 24/ I
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.					
		1,5*32		48,00000			
71	766601213R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet	m	270,60000		0,00	800-766 RTS 24/ I
		(1,8*2+1,5*2)*(1+2+2+1+1+6+5+11+12)		270,60000			
72	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	270,60000		0,00	800-766 RTS 24/ I
73	76901	Okno plastové 2křídlové 1500 x 1800 mm FIX, PO REI 30 DP3, PL1	kus	1,00000		0,00	Vlastní
74	76902	Okno plastové 2křídlové 1500 x 1800 mm O/OS, PL2	kus	2,00000		0,00	Vlastní
75	76903	Okno plastové 2křídlové 1500 x 1800 mm O/OS, PL3	kus	2,00000		0,00	Vlastní
76	76904	Okno plastové 2křídlové 1500 x 1800 mm FIX, PO REI 30 DP3, PL4	kus	1,00000		0,00	Vlastní
77	76905	Okno plastové 2křídlové 1500 x 1800 mm FIX, PO REI 30 DP3, PL5	kus	1,00000		0,00	Vlastní

OPRAVENO:

73	okno s požární odolností – AL výrobek	PL1 → AL1	1ks	okno s žaluzií
74	okno	PL 2→ PL1	2ks	okno s žaluzií
75	okno	PL 3→ PL2	2ks	okno s žaluzií
	okno	PL 3		
	okno	PL4→ AL2		
	okno	PL5→ AL3		

Díl: 769	Otvorové prvky z plastu a hliníku				0,00		
72	648991113RT5	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 400 mm	m	48,00000		0,00	801-1 RTS 24/ II
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.					
		1,5*32		48,00000			
73	766601213R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet	m	270,60000		0,00	800-766 RTS 24/ II
		(1,8*2+1,5*2)*(1+2+2+1+1+6+5+11+12)		270,60000			
74	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	270,60000		0,00	800-766 RTS 24/ II
75	76901	Okno hliníkové 1500 x 1800 mm FIX, PO REI 30 DP3, AL1	kus	1,00000		0,00	Vlastní
76	76902	Okno plastové 2křídlové 1500 x 1800 mm O/OS, PL1	kus	2,00000		0,00	Vlastní
77	76903	Okno plastové 2křídlové 1500 x 1800 mm O/OS, PL2	kus	2,00000		0,00	Vlastní
78	76904	Okno hliníkové 1500 x 1800 mm FIX, PO REI 30 DP3, AL2	kus	1,00000		0,00	Vlastní
79	76905	Okno hliníkové 1500 x 1800 mm FIX, PO REI 30 DP3, AL3	kus	1,00000		0,00	Vlastní

Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B

Okno											
AL1	1		1 800	1 500	HLINÍKOVÝ VÝROBEK, FIXNÍ PROSTUP TEPLA UW<0,8W/m2K	IZOLAČNÍ TROJSKLO		- VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET V BÍLÉ BARVĚ - EXTERIÉROVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU VIPLANYL POPLASTOVANÝ PLECH	RÁM INTERIÉR RAL bílá 9016 RÁM EXTERIÉR RAL brilliantní modrá 5007	EXTERIÉROVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE	S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO REI 30 DP3
AL2	1		1 800	1 500	HLINÍKOVÝ VÝROBEK, FIXNÍ PROSTUP TEPLA UW<0,8W/m2K	IZOLAČNÍ TROJSKLO		- VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET V BÍLÉ BARVĚ - EXTERIÉROVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU VIPLANYL POPLASTOVANÝ PLECH	RÁM INTERIÉR RAL bílá 9016 RÁM EXTERIÉR RAL brilliantní modrá 5007	PEVNÁ MRŽ Z1	S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO REI 30 DP1
AL3	1		1 800	1 500	HLINÍKOVÝ VÝROBEK, FIXNÍ PROSTUP TEPLA UW<0,8W/m2K	IZOLAČNÍ TROJSKLO		- VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET V BÍLÉ BARVĚ - EXTERIÉROVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU VIPLANYL POPLASTOVANÝ PLECH	RÁM INTERIÉR RAL bílá 9016 RÁM EXTERIÉR RAL brilliantní modrá 5007	PEVNÁ MRŽ Z1	S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PO REI 30 DP1
PL1	2		1 800	1 500	PLASTOVÝ VÝROBEK, OTEVÍRAVÝ, SKLOPNÝ PROSTUP TEPLA UW<0,8W/m2K	IZOLAČNÍ TROJSKLO	CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ OKENNÍ KLIKA	- VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET V BÍLÉ BARVĚ - EXTERIÉROVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU VIPLANYL POPLASTOVANÝ PLECH	RÁM INTERIÉR RAL bílá 9016 RÁM EXTERIÉR RAL brilliantní modrá 5007	EXTERIÉROVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE	
PL2	2		1 800	1 500	PLASTOVÝ VÝROBEK, OTEVÍRAVÝ, SKLOPNÝ PROSTUP TEPLA UW<0,8W/m2K	IZOLAČNÍ TROJSKLO	CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ OKENNÍ KLIKA	- VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET V BÍLÉ BARVĚ - EXTERIÉROVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU VIPLANYL POPLASTOVANÝ PLECH	RÁM INTERIÉR RAL bílá 9016 RÁM EXTERIÉR RAL brilliantní modrá 5007	EXTERIÉROVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE	

ŽALUZIE PŮVODNÍ VV




676										
677	Díl: 786	Zaštiňující technika						0,00		
678	114 786	D+M exterior žaluzie 1500/1800mm, včetně boxu	ks	4,00000				0,00	Vlastní	
679		PL1 : 1		1,00000						
680		PL2 : 1		1,00000						
681		PL3 : 2		2,00000						
682										

OPRAVENO:

žaluzie ŽL/1 pro okno AL1 1ks
 žaluzie ŽL/1 pro okno PL1 2ks
 žaluzie ŽL/1 pro okno PL2 2ks

681	Díl: 786	Zaštiňující technika						0,00		
682	116 786	D+M exterior žaluzie 1500/1800mm, včetně boxu	ks	5,00000				0,00	Vlastní	
683		AL1 : 1		1,00000						
684		PL2 : 2		2,00000						
685		PL3 : 2		2,00000						
686										

Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B

Tabulka exteriérové žaluzie					
	pro okno	počet ks		pro okno šířka/výška	
ŽL/1	AL1	1		1 800	1 500
ŽL/1	PL1	2		1 800	1 500
ŽL/1	PL2	2		1 800	1 500

5 ks

EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE
Lamely ve tvaru písmene S
Boční vodítka ve skrytém provedení
Možnost montáže do nadokenního překladač.
Vysoký stupeň zastínění, termoregulační i ochranný efekt, snižování hladiny venkovního hluku
Dolní profil z extrudovaného hliníku
Možnost elektrického ovládání vč. centrálního elektronického řízení (různé automatické režimy stínění nebo uzavření, ev. vysunutí žaluzií ve skupinách)
Snižovaná hlučnost žaluzie (vlisovaná guma)

Odpověď č. 25 došlo k doplnění zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 5.

Informace č. 5: Na základě provedeného upřesnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou lhůtu (při započtení 72 hodin v souvislosti s uplatněným ust. § 242 odst. 5 zákona) **do 24.10.2024 do 10,00 hod.**

Lhůty uvedené v odst. 5.3. Zadávacích podmínek se nově stanoví takto:

Zahájení zadávacího řízení	datum	
Konec lhůty pro podání nabídek	24.10.2024, 10:00 hod.	tj. 51 pracovních dnů + 3 kalendářní dny (72 hod.)
Konec lhůty pro podání námitek proti ZD = „rozhodná lhůta“	21.10.2024, 10:00 hod.	tj. 51 pracovních dnů
Konec lhůty pro doručení žádosti o vysvětlení ZD	9.10.2024, 23:59:59	7 pracovních dnů před uplynutím rozhodné lhůty

Přílohy:

- Opravený VV (Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo – VV komplet revize 18_9)
- D.1.2.2 Půdorys 1.NP – nový stav
- výpis výrobků – okna
- výpis výrobků – žaluzie

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele