

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 04

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ:	00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele:	Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36 CZ
Statutární zástupce:	JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice
Zastoupený:	Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení
Tel:	+420 517 315 149 Fax: +420 517 315 118
e-mail:	herzan@nemvy.cz
Kód NUTS:	CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ):	592889
Kontaktní osoba:	Milan Pavlun
Tel:	603 251 031
e-mail:	pavlunmilan@centrum.cz

(dále jen „zadavatel“)

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

**„Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem stavební práce“
(dále také zakázka)**

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2024-031123

Označené: VZD/04/24

Jedná se o tyto informace:

Dotaz č. 1/04

Ve výkazu výměr slaboproudu jsou uvedeny komponenty strukturované kabeláže v kategorii Cat.6A U/FTP, LSZH.

V technické zprávě slaboproudu je uvedeno, že „Vlastní kabeláž bude provedena 4-párovými kabely U/UTP 4P CAT5e LS0H ukončenými ve dvojjáskách CAT5e“.

Dle dotazu dodavatele slaboproudu prosíme zadavatele o upřesnění, kterou kategorii zadavatel požaduje a případně o úpravu VV.

Odpověď č. 1/04

Správně je U/UTP cat 5e LS0H (nebo LSZH), jak je uvedené ve všech dalších částech PD. Zadavatel upravil soupis prací.

Dotaz č. 2/04

V zadávací dokumentaci jsme nenalezli výkres výtahu. Žádáme zadavatele o jeho uveřejnění.

Odpověď č. 2/04

Výtah je zobrazen v půdoryse + technická specifikace je uvedena v Souhrnné technické zprávě.

Dotaz č. 3/04

Prosíme o doplnění výkresu půdorysu střechy. Pros správnost nacenění položek je tento dokument potřebný. Děkuje.

Odpověď č. 3/04

Výkresy půdorysu střechy jsou součástí projektové dokumentace uveřejněné na Profilu zadavatele a to v souboru 240707 Příloha č.3.2 PD SUP:

- **D.1.01 - Urgentní příjem**
- **D.1.01.1 - Architektonicko-stavební řešení**
- **D.1.01.1-108 Stavební úpravy v 1.NP budovy D3, půdorys jižní části střechy.pdf**
- **D.1.01.1-107 Stavební úpravy v 1.NP budovy A5, půdorys severní části střechy.pdf**

Dotaz č. 4/04

V oddíle D.1.01.4a Zdravotně technické instalace je následující položka, ke které je potřebujeme doplnit informace k dávkování chemikálií.

80	722 00-5003VD	Hygienické zabezpečení rozvodů teplé vody proti bakteriím, dávkování chemie, dodávka a montáž komplet včetně příslušenství	soub	1,00000
----	---------------	--	------	---------

Dodávka a montáž komplet zařízení včetně příslušenství pro hygienické zabezpečení rozvodů teplé vody dávkováním chemie proti bakteriím, zejména legionelle, :

včetně dodávky impulzního vodoměru na vstupu studené vody k přípravě teplé vody, dávkovací soubor, včetně dávkovacího čerpadla, odvzdušnění, :

výtlač se zpětným ventilem nerez, armatury doprovodné, konektory, kabely, hadičky a ostatní montážní materiál, zásobník roztoku, instalační rám, :

uvedení do provozu, doprava, doklady :

1*1 :

HTV :

1

1,00000

Potřebovali bychom doplnit:

- parametry Q,H
- dávkovanou chemikálii
- požadavky na řízení
- požadavky na příslušenství a instalaci

V dokumentaci jsme je nenašli.

Odpověď č. 4/04

hygienické zabezpečení by mělo být navrženo dodavatelem příslušného zařízení na parametry maximálních potřeb teplé vody, které jsou uvedeny v technické zprávě:

Uvažovaná potřeba teplé vody: dle ČSN 06 0320

Maximální denní	2,080 m ³ /den	
Maximální hodinová	0,600 m ³ /h	
Maximální roční	741 m ³ /rok	(65MWh/rok)

Zařízení by mělo být autonomní, dle nastaveného režimu provozu, řízeno dle aktuálního průtoku – spotřeby teplé vody impulzním vodoměrem, který je součástí položky.

Zařízení dle popisu v položce by mělo být dodáno jako kompletní funkční celek, včetně montáže na místě a zaškolení obsluhy.

Nemocnice Vyškov používá u všech zařízení na hygienizaci TV – přípravek na bázi Chlordioxidu.

INFORMACE č. 5/04

Vzhledem k výše uvedeným opravám zadavatel tímto ruší znění části zadávací dokumentace označené „Příloha č. 4.2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“ v plném rozsahu a nahrazuje ji novou přílohou zadávací dokumentace označenou „Příloha č. 4.3 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“ název souboru „240922_Příloha_č.4.3_výkaz_SUP“, který tvoří přílohu tohoto VZD/04/24. Při zpracování nabídky musí dodavatele ve všech částech ZD odkazujících se na „Příloha č. 4

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“ využít „Příloha č. 4.3 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“.

INFORMACE č. 6/04

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že nedošlo k úpravě zadávacích podmínek, které by měly vliv na zpracování nabídek či okruh možných dodavatelů. Z tohoto důvodu tedy nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

.....
Ing. Jaromír Herzán
vedoucí obchodního oddělení
Nemocnice Vyškov, p. o.