



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.  
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov  
Zapsaná v OR KS v Brně, odd. B, vl. 1170  
IČO: 49454587, DIČ: CZ49454587

Nemocnice Vyškov, příspěvková  
organizace

Purkyňova 235/36  
682 01 Vyškov

Váš dopis zn./ze dne:

Naše značka:  
2022-00403/20220506/TÚ/so

Vyřizuje:  
Karel Soldán  
k.soldan@vakvyskov.cz

Vyškov dne:  
14. 02. 2022

**Věc:** Vyjádření k PD (stupeň – společné územní rozhodnutí a stavební povolení) na akci „Nemocnice Vyškov, p.o. - urgentní příjem“

Předložená projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na akci „Nemocnice Vyškov, p.o. - urgentní příjem“ řeší předpokládanou realizaci stavby objektu urgentního příjmu v areálu Nemocnice Vyškov včetně úpravy ploch, heliportu, přeložky areálové kanalizace, osvětlení v areálu.

Stavba je členěna na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory:

- SO 01 urgentní příjem
- IO 01 příprava území
- IO 02 komunikace a zpevněné plochy
- IO 03 terénní a sadové úpravy
- IO 04 přeložky a přípojky kanalizace
- IO 05 přeložky a přípojky vody
- IO 06 retenční nádrž
- IO 07 venkovní osvětlení
- PS 01 heliport
- PS 02 výtah

V rámci inženýrského objektu IO 04 (přeložky a přípojky kanalizace) je předpokládána realizace přeložek stávající areálové kanalizace. Objekt urgentního příjmu bude napojen na areálové rozvody kanalizace.

V rámci inženýrského objektu IO 05 (přeložky a přípojky vody) je předpokládána realizace přeložky stávajícího areálového vodovodu. Objekt urgentního příjmu bude napojen na areálové rozvody vody.

V rámci inženýrského objektu IO 06 (retenční nádrž) je likvidace srážkových vod ze střechy objektu urgentního příjmu včetně novostavby magnetické rezonance a úprav křídla D3 (výstavba magnetické rezonance a úprava křídla D3 je řešena v rámci jiné akce) řešena jejich odváděním novou kanalizací svedenou do retenční nádrže a řízeným regulovaným odtokem 1,3 l/s (bez bezpečnostního přepadu) napojeným do areálové kanalizace. Regulace odtoku je řešena osazením typové plastové clony v revizní šachtě na odtoku z retenční nádrže. Retenční nádrž bude opatřena samostatným bezpečnostním přepadem s rozlivem v zelené ploše.

### **S realizací stavby souhlasíme.**

Ke stavbě sdělujeme následující:

1. Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen OPVZ) ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je realizace stavby možná. Lokality stavby není situována v blízkosti vodního zdroje a v OPVZ, které jsou k dnešnímu dni ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
2. Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a jejich ochranného pásma je realizace stavby možná.


Sdělujeme, že:

- a) vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu ve městě Vyškov je k dnešnímu dni v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.

- b) vodovodní a kanalizační přípojky, přívody a areálové a vnitřní rozvody vody a kanalizace jsou v majetku majitelů jednotlivých připojených pozemků či objektů. Průběhy vodovodních a kanalizačních přípojek, přívodů a areálových a vnitřních rozvodů vody a kanalizace nemá společnost VaK Vyškov, a.s. v evidenci.
  - c) bude provedena přeložka a úprava areálové kanalizace napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
  - d) bude provedena přeložka a úprava areálového vodovodu napojeného na vodovod pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
  - e) bude provedeno odvádění srážkových vod z objektu urgentního příjmu, magnetické rezonance a úprav křídla D3 regulovaným odtokem do areálové kanalizace napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
3. Realizací stavebního objektu SO 01 (urgentní příjem), inženýrského objektu IO 01 (příprava území), IO 02 (komunikace a zpevněné plochy), IO 03 (terénní a sadové úpravy), IO 07 (venkovní osvětlení), provozního souboru PS 01 (heliport) a PS 02 (výtah) v rozsahu dle předložené dokumentace nedojde k dotčení stávajícího vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a ochranného pásma vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
4. Realizací inženýrského objektu IO 04 (přeložky a přípojky kanalizace) nedojde k dotčení zařízení v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
5. Realizací inženýrského objektu IO 05 (přeložky a přípojky vody) nedojde k dotčení zařízení v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
6. S realizací inženýrského objektu IO 06 (retenční nádrž), regulovaným odtokem srážkových vod (ze střechy objektu urgentního příjmu, magnetické rezonance a úpravy křídla D3) do areálové kanalizace napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu a likvidace srážkových vod z bezpečnostního přepadu z retenční nádrže v zelené ploše v místě stavby souhlasíme s tím, že:
- a) bude dodrženo maximální povolené množství regulovaného odtoku **max. 1,3 l/s** z retenční nádrže.
  - b) bezpečnostní přepad nesmí být jakkoliv napojen na areálovou kanalizaci napojenou na kanalizaci pro veřejnou potřebu
  - c) investor, příp. dodavatel stavby **přizve** provozní středisko společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 02 – ČOV Vyškov, p. Valouch, tel.: 517346021, email: [valouch@vakvyskov.cz](mailto:valouch@vakvyskov.cz)) **ke kontrole** provádění osazení regulátoru odtoku z retenční nádrže. Provoznímu středisku společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 02) bude **doložena** specifikace osazeného regulátoru odtoku s dodržením povoleného množství odtoku.
  - d) regulátor odtoku bude **zabezpečen** tak, aby nemohlo dojít k jeho přenastavení bez odsouhlasení společnosti VaK Vyškov, a.s. a bez vědomí společnosti VaK Vyškov, a.s.
7. Zákres inž. sítí v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativní.  
Polohu (průběh) vodovodní a kanalizační přípojky a areálových a vnitřních rozvodů vody musí určit jejich majitel, tj. vlastník areálu.
8. Toto vyjádření slouží pro účely společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem.

**Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vydání.**

S pozdravem

  
**VODOVODY A KANALIZACE**  
**VYŠKOV, a.s.** ①  
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13  
Ing. Oldřich Novoměstský  
vedoucí technického úseku