

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 05

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace		
IČ a DIČ:	00839205, není plátcem DPH		
Sídlo zadavatele:	Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36	CZ	
Statutární zástupce:	JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice		
Zastoupený:	Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení		
Tel:	+420 517 315 149	Fax:	+420 517 315 118
e-mail:	herzan@nemvy.cz		
Kód NUTS:	CZ 064		
Kód obce zadavatele (ZÚJ):	592889		
Kontaktní osoba:	Milan Pavlun		
Tel:	603 251 031		
e-mail:	pavlunmilan@centrum.cz		

(dále jen „zadavatel“)

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem stavební práce“
(dále také zakázka)

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2024-031123

Označené: VZD/05/24

Jedná se o tyto informace:

Dotaz č. 1/05

Domníváme se, že v poskytnutém soupisu prací zcela chybí prvek Z9 a Z10 Stěna vnitřní pevná, s dveřmi dvoukřídlými, automaticky posuvnými, z hliníkových profilů. Prosíme o doplnění, případně upřesnění.

Odpověď č. 1/05

Zámečnické výrobky Z9 a Z10 zahrnují položky:

- p.č. 244 Číslo položky 767-Z9
- p.č. 245 Číslo položky 767-Z10

Svazku č 4.3 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“ název souboru

„240922_Příloha_č.4.3_výkaz_SUP“. Z popisu položky je zřejmé, že přesná specifikace tohoto výrobku je uvedena ve Výpisu zámečnických výrobků pod příslušným označením.

Pro vyloučení jakékoliv pochybnosti uvádíme, že součástí položky:

- p.č. 244 Číslo položky 767-Z9 je i D+M: Z9 - Stěna vnitřní pevná, s dveřmi, aut. posuvnými, Al profily 4345x2600 mm, hm. 81,1 kg, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501).
- p.č. 245 Číslo položky 767-Z10 – je i D+M: Z10 - Stěna vnitřní pevná, s dveřmi, aut. posuvnými, Al profily v, 4600x2800 mm, hm. 81,1 kg, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)

INFORMACE č. 2/05

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že nedošlo k úpravě zadávacích podmínek, které by měly vliv na zpracování nabídek či okruh možných dodavatelů. Z tohoto důvodu tedy nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

.....
Ing. Jaromír Herzán
vedoucí obchodního oddělení
Nemocnice Vyškov, p. o.